



SO 102 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"		
2.25	CHODBA	6.92
2.26	SKLAD ZBRANÍ	4.51
2.27	KANCELÁRIA SPRÁVNA SLUŽBA	9.12
2.28	KANCELÁRIA	15.41
2.29	CHODBA	31.32
2.30	ARCHIV	7.20
2.31	KANCELÁRIA	13.21
2.32	KANCELÁRIA	13.21
2.33	KANCELÁRIA	15.66
2.34	KANCELÁRIA	15.06
2.35	KANCELÁRIA	19.42
2.36	SKLAD	10.33

- LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:
- - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY
 - XS1 - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, IP21, POLOZÁPUSTNÁ
 - XS2 - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA POOTEČENÁ FAREBNE ODLÍŠENÁ 230V/16A, IP21, POLOZÁPUSTNÁ
 - XC1 - ZÁSUVKOVÁ SKRÍŇA DO PODLAHY, 2x ZÁSUVKA BIELA 4x ZÁSUVKA POOTEČENÁ FAREBNE ODLÍŠENÁ 230V/16A, IP21

ROZVODNÁ SIEŤ:
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

ISPO inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.:051/7723 107, 723 098, Fax:051/7710 513				
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PREDSEDA SPOLOČNOSTI:
ING.OCHOTNICKÝ	ING.KRAUS	ING.KRAUS	ING.ANTOL	ING.ANTOL
KRAJ :	PREŠOVSKÝ	DÁTUM :	12/2011	
OBJEDNÁVATEL :	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2,812 72 BRATISLAVA	PROFESIA :	ELI	
STAVBA :	V RANOV NAD TOPLOU OR PZ,	STUPEŇ :	DSP+DRS	
	REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE POTREBY OR	Č. ZÁKAZKY:	2010-037	
OBJEKT:	SO 102 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"	MIERKA:	1:50	
OBSAH:	ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP	Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:	07