



SO 102 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"		
3.28	CHODBA	26.85
3.29	ZÁDVERIE	3.25
3.30	EKONOMAT	1.60
3.31	PREDSEŇ WC ŽENY	1.33
3.32	WC ŽENY	1.07
3.33	PREDSEŇ WC MUŽI	1.33
3.34	WC MUŽI	1.11
3.35	KUCHYNKA	3.96
3.36	POKLADŇA	16.49
3.37	VEDÚCI EKONOMICKÉHO ÚSEKU	15.35
3.38	HOSPODÁR	15.35
3.39	KANCELÁRIA	11.41
3.40	KANCELÁRIA	10.21
3.41	KANCELÁRIA OTI	13.73
3.42	KANCELÁRIA SOO	13.73
3.43	KANCELÁRIA SSPaKM	14.75
3.44	KANCELÁRIA DUCHOVNÝ	13.96

- LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:
- - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY
  - XS1 ⌘ - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, IP21, POLOZÁPUSTNÁ
  - XS2 ⌘ - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA POOTEČENÁ FAREBNE ODLIŠENÁ 230V/16A, IP21, POLOZÁPUSTNÁ
  - XC1 - ZÁSUVKOVÁ SKRÍŇA DO PODLAHY, 2x ZÁSUVKA BIELA 4x ZÁSUVKA POOTEČENÁ FAREBNE ODLIŠENÁ 230V/16A, IP21

ROZVODNÁ SIEŤ:  
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

spol. s r.o.				
inžinierske stavby				
Slovenská 86, 080 01 Prešov				
Tel.:051/7723 107, 723 098, Fax:051/7710 513				
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PREDSEDA SPOLOČNOSTI:
ING.OCHOTNICKÝ	ING.KRAUS	ING.KRAUS	ING.ANTOL	ING.ANTOL
KRAJ :	PREŠOVSKÝ	DÁTUM :	12/2011	
OBJEDNÁVATEL :	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2,812 72 BRATISLAVA	PROFESIA :	ELI	
STAVBA :	V RANOV NAD TOPLIOU OR PZ,	Č. ZÁKAZKY:	2010-037	
OBJEKT:	REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE POTREBY OR	MIERKA:	1:50	
OBSAH:	SO 102 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"	Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:	
ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 3.NP				
09				