



- LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:**
- SVETELNÉ ROZVODY KÁBLAMI - CYKY - J 3x1,5 a CYKY - O 2x1,5
 - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ, 2x36W, 230V, 50Hz, IP54
 - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ, 2x36W, 230V, 50Hz, IP21
 - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ, 2x18W, 230V, 50Hz, IP21
 - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ NASTENNÉ, 2x18W, 230V, 50Hz, IP65
 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA 11W, AUTONOMNOSŤ 2h, 230V/10A, IP21
 - SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ POLOŽÁPUSTNÝ, RIADENIE ě.1, 230V/10A
 - SPÍNAČ SÉRIOVÝ POLOŽÁPUSTNÝ, RIADENIE ě.5, 230V/10A
 - SPÍNAČ STRIEDAVÝ POLOŽÁPUSTNÝ, RIADENIE ě.6, 230V/10A
 - KRABICOVÁ ROZVODKA
- POZNÁMKA:**
ŽASUVKY A VYPÍNAČE OSADIŤ VO VÝŠKE 1,2m OD PODLAHY.

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²
01	SKLAD NÁRADIA NA ČISTENIE	3.37
02	SKLAD VÝSTROJA	1.80
03	WC+SPRCHA	3.37
04	KÚPEĽNÁ PRE PSOV	8.55
05	MIESTNOSŤ VEDÚCEHO	6.53
06	CHODBA	3.48
07	ŠATŇA	6.53
08	KRMIVO PRE PSOV	4.65
09	KOTERCE	73.70
10	KARANTÉNNE KOTERCE	12.28

ROZVODNÁ SIET':
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

LSP

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 Prešov

Tel: 051/7723 107, 723 098, Fax: 051/7710 513

ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PREDSEDA SPOLOČNOSTI:
ING.OCHOTNICKÝ	ING.KRAUS	ING.KRAUS	ING.ANTOL	ING.ANTOL
KRAJ :	PREŠOVSKÝ			DÁTUM :
OBJEDNÁVATEL:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA			PROFESIA :
STAVBA :	"VRANOV NAD TOPLOU OR.PZ.REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE OR"			STUPEŇ :
OBJEKT :				Č. ZÁKAZKY:
				2010-037
				MIERKA:
				1:50
				Č.PRÍLOHY:
				Č.SÚPRAVY:
OBDAH :	SVETELNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA			02