



POZNÁMKA č.1: Obvodový uzemňovač FeZn 30x4 viest
v ryhe 350x800 mm 1 meter od objektu.

POZNÁMKA č.2: Guľatinu FeZn Ø 8 pripojiť cez skúšobnú svorku SZ
následne cez guľatinu FeZnØ10 a odbočnú spojovaciu
svorku SR03 k obvodovému pasovému uzemňovaču FeZn 30x4

POZNÁMKA č.3: Zvody su navrhované skryté. Guľatinu FeZnØ8 aØ10
je potrebné viest v plastovej chráničke D=32 mm
pod fasádou objektu.

- LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:**
- GULATINA FeZn D=8 (10), VEDENÁ NA PODPERÁCH PV21 A PV01
 - - - - UZEMŇOVACIA PÁSOVINA FeZn 30/4 VEDENÁ VO VÝKOPE 350x800mm
 - SK - SVORKA KRÍŽOVÁ
 - SO - SVORKA ODKVAPOVÁ
 - SS - SVORKA SPÁJACIA
 - SZ - SVORKA SKÚŠOBNÁ
 - PV01 - PODPERA VEDENIA DO MURIVA
 - PV21 - PODPERA VEDENIA NA PLOCHÉ STRECHY
 - SR03 - ODBOČNÁ SPOJOVACIA SVORKA
 - SR02 - SPOJOVACIA SVORKA PASOVINA 30x4-PASOVINA 30x4
 - JP10 - BLESKOZVODNÁ TYČ 1m
 - JP15 - BLESKOZVODNÁ TYČ 1,5m
 - OS01 - OCHRANNÁ STRIEŠKA HORNÁ
 - OS04 - OCHRANNÁ STRIEŠKA DOLNÁ
 - DJB - DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE BETÓNOVÝ
 - OU - OCHRANNÝ UHOLNÍK
 - DUz - DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA

- Z1, Z3, Z4, Z6 - ZVODY POZOSTÁVAJÚCE Z :
- 4x SS
 - 1x SK
 - 1x SO
 - 2x PV01
 - 1x SZ
 - 1x OU
 - 2x DUz
 - 2x SR03
- Z2, Z5 - ZVODY POZOSTÁVAJÚCE Z :
- 6x SS
 - 1x SK
 - 1x SO
 - 2x PV01
 - 1x SZ
 - 1x OU
 - 2x DUz
 - 2x SR03

ROZVODNÁ SIET': 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

ISPO		spol. s r. o.				
inžinierske stavby		Slovenská 86, 080 01 Prešov				
Tel.: 051/7723 107, 723 098, Fax: 051/7710 513						
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTOLOVAL:	PREDSEDA SPOLOČNOSTI:		
ING.OCHOTNICKÝ	ING.KRAUS	ING.KRAUS	ING.ANTOL	ING.ANTOL		
KRAJ :	PREŠOVSKÝ	DÁTUM :	12/2011			
OBJEDNÁVATEL:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA			PROFESIA :	ELI	
STAVBA :	"VRANOV NAD TOPLOU OR PZ, REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE OR"			STUPEŇ :	DSP+DRS	
OBJEKT :	SO 104 - KYNOLÓGIA			Č. ZÁKAZKY:	2010-037	
OBSAH :	BLESKOZVOD			MIERKA:	1:50	
					Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
					05	