

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:


- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY KÁBLAMI - CYKY-J 3x2,5, 5x2,5 a 5x6
- ZÁSUVKA DVOJNÁSObNÁ POLOZAPUSTENÁ, 230V/16A
- PRIEMYSELNÁ ZÁSUVKA NÁSTENNÁ, 400V/16A, IP44
- TROJFÁZOVÝ VYPÍNAČ JP16, 400V/16A, IP54
- KRABICOVÁ ROZVODKA

LEGENDA MIESTNOSTÍ I.NP

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²
SO105-AUTODIELŇA+SKLADY		
1.01	CHODBA	6.07
1.02	DENNÁ MIESTNOSŤ	5.93
1.03	ŠATŇA	7.74
1.04	SPRCHY + WC	4.32
1.05	AUTODIELŇA	47.12
1.06	SKLAD	25.24
SPOLU SO 105		96.42
SO 106 - GARÁŽ		
1.07	GARÁŽ	30.40
SPOLU SO 106		30.40

POZNÁMKA:

KÁBLE SÚ PEVNE UCHYTENÉ NA STENE NA ROŠTE RI-2, 200mm.
ZÁSUVKY A VYPÍNAČE OSADIŤ VO VÝŠKE 1,2m OD PODLAHY.
V OBJEKTE ZREALIZOVAŤ HLAVNÉ POSPÁJANIE VODIČOM CY 10.



SO 105	SO 106
--------	--------

ROZVODNÁ SIĽ:
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

ISPO spol. s r. o.				
inžinierske stavby				
Slovenská 86, 080 01 Prešov				
Tel.: 051/7723 107, 723 098, Fax: 051/7710 513				
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PREDSEDA SPOLOČNOSTI:
ING. OCHOŤNICKÝ	ING. KRAUS	ING. KRAUS	ING. ANTOL	ING. ANTOL
KRAJ :	PREŠOVSKÝ	DÁTUM :	12/2011	
OBJEDNÁVATEL:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA	PROFESIA :	ELI	
STAVBA :	"VRANOV NAD TOPLOU OR PZ REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE OR"	STUPEŇ :	DSP+DRS	
OBJEKT :	SO 105 - AUTODIELŇA + SKLADY SO 106 - GARÁŽ	Č. ZÁKAZKY:	2010-037	
OBSAH :	ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA:	1:50	
			Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRÁVY:
			03	