



- LEGENDA :
- VODIČ FeZn D= 8mm - ZACHYTENIE A ZVEDENIE BLESKOVÝCH VÝBOJOV
  - PV21 - PODPERA VEDENIA NA PLOCHÉ STRECHY DĹŽKY L=100mm, ŽIAROVO ZINKOVANÁ OCEL
  - SR02 - UZEMŇOVACIA SVORKA PRE SPOJENIE 2 PÁSIKOV 30x4 mm, ŽIAROVO ZINKOVANÁ OCEL
  - JP30 - ZACHYTÁVACIA TYČ BEZ OSADENIA, DĹŽKA L=1000mm, ŽIAROVO ZINKOVANÁ OCEL
  - JP40 - ZACHYTÁVACIA TYČ SO SÚČASTAMI PRE MONTÁŽ t.j. 1x ZACHYTÁVACIA HROT AL.L=4000mm(105 400), 3x BETÓNOVÝ PODSTAVEC (102 Ø10), 3x PODLOŽKA (102 Ø50)
  - OS01 - HORNÁ OCHRANNÁ STRIEŠKA K ZACHYTÁVACÍM TYČIAM
  - OS04 - SPODNÁ OCHRANNÁ STRIEŠKA K ZACHYTÁVACÍM TYČIAM
  - UZI - UZEMŇOVACÍ ČLEN EGT 4 PRE UZEMNENIE CISTEDNY

POZNÁMKA:  
PRIPOJENIE NOSNÝCH STĽPOV, NÁDRŽÍ A STOJANOV K UZEMENENIU REALIZOVAŤ POMOCOU ZVAROU A SVORIEK SR03.  
ZBERACIE TYČE JP10 PRIPEVNIŤ K OCELOVEJ KONŠTRUKCII PRÍSTREŠKU PRIVARENÍM. OTVOR UTESNIŤ PRED VNIKANÍM VODY.  
ZVERACIE TYČE JP40 PRIPEVNIŤ NA KONŠTRUKCIU A NÁSLEDNE KONŠTRUKCIU PRIPEVNIŤ K PRÍSTREŠKU.

ROZVODNÁ SIEŤ:  
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

<b>ISPO</b>		spol. s r. o.		
inžinierske stavby		Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Tel.:051/7723 107, 723 098, Fax:051/7710 513				
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PREDSEDA SPOLOČNOSTI:
ING.OCHOTNICKÝ	ING.KRAUS	ING.KRAUS	ING.ANTOL	ING.ANTOL
KRAJ : PREŠOVSKÝ				DÁTUM : 12/2011
OBJEDNÁVATEL : MINISTERSTVO VNÚTRA SR,PRIBINOVA 2,812 72 BRATISLAVA				PROFESIA : ELI
STAVBA : VRANOV NAD TOPLŔOU OR PZ,				STUPEŇ : DSP+DRS
REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE POTREBY OR				Č. ZÁKAZKY: 2010-037
OBJEKT: SO 107-OTVORENÝ PRÍSTREŠOK PHM				MIERKA: 1:50
OBSAH: BLESKOZVOD				Č.PRÍLOHY: Č.SÚPRAVY:
				03