



LEGENDA

P.Č	POPIS	MNOŽSTVO
1	ŽELEZOBETÓN, BETÓN C 16/20	
2	ZVÁRANÁ SIEŤ KARI-KY 14 10/100x10/100	57,0 m ²
3	HUTNENÁ ŠTRKODRVA Ø 16 ~ 32 mm, hrúbka 150 mm	
4	PIESKOVÝ OBSYP NÁDRŽE, Ø zrn max. 15mm HUTNENIE max. 0,02 MPa	

**spoločnosť s r.o. Bratislava**

vypracoval : Ing. FUKSA Pa. *Fuk*

zodp. projektant : Ing. FUKSA Pa. *Fuk*

H I P : Ing. REPÍK *Rep*

kreslil : HDC

kontrola : Ing. NEUPAUER *Neupauer*

investor : KomVaK a. s. Komárno

akcia :

ODKANALIZOVANIE OBCÍ DOLNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA

stavba č.6 : ZLATNÁ na OSTROVE

KANALIZÁCIA A SPOLOČNÁ ČOV

PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 06.2.9 DEZODORIZAČNÝ BIOFILTER

DEZODORIZAČNÝ BIOFILTER - stavebný výkres

formát : 4 A4

dátum : 04. 2011

stupeň : PS-R

arch. č. : 31 220

zák. číslo : 09 - 12 203

mierka : 1 : 50

číslo prílohy :

E.2.9.2