



LESY Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Uchádzači na zákazku
„Administratívna budova
OZ Vranov“

Váš list značky/ zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	31970/2014-520	Ing. Lazorík	18.06.2014

Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ podľa § 38 zákona 25/2006 Z.z. posielala vysvetlenie a doplnenie na zákazku „**Administratívna budova OZ Vranov, rekonštrukcia**“ zverejnenej v 9809 – WYP Vestníku č. 106/2014 dňa 03.06.2014 na otázky:

Otázka č.

1. Výkaz výmer pre objekt SO 02 Oplotenie, chodník - obsahuje položku č.42 (riadok 96), ktorá sa týka drevených lavičiek. Okrem údajov vo výkaze výmer sme k tejto položke nenašli ďalší, bližší popis. Kde a ako majú byť tieto lavičky osadené a je k dispozícii aj výkres lavičiek s ich bližšou špecifikáciou?

Odpoveď č.

1. Osadenie lavičiek je na výkrese c.02 SITUÁCIA SO02, objektu SO 02 OPLOTENIE, CHODNÍK. Špecifikácia lavičiek je len popísaná vo výkaze výmer (Drevená lavička rozmerov 1,2x0,50x0,87m, kovová konštrukcia - náter syntetický, drevené dosky 0,2x1,5x0,04m), presný typ výrobku sa v projektovej dokumentácii neudáva.

Nakoľko pri kopírovaní projektu došlo k strate tejto výkresovej časti, verejný obstarávateľ ju dopĺňa na profil. Za chybu sa ospravedlňujeme. Link na stiahnutie:

<https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/3951/140437/2>

Otázka č.

2. Výkaz výmer pre objekt SO 02 Oplotenie, chodník - obsahuje položku č.62 (riadok 127), ktorá sa týka náteru drevených konštrukcií lazúrovacím lakom. Ktorých konštrukcií sa tieto nátery týkajú?

Odpoveď č.

2. Náter drevenej konštrukcie nad novou brámkou sa týka drevenej striešky nad vstupom, ktorej situácia a detail rieši výkres c. 03 REZ 2-2, REZ 3-3, REZ 4-4, OPLOTENIE a 04 REZ 1-1, REZ 5-5, DETAIL 1.

Otázka č.

3. Podobne ako otázka č.2. Výkaz výmer obsahuje položky č.32, 33 (riadok 125, 126), ktorá sa týka náterov oceľových konštrukcií. Ktorých konštrukcií sa tieto nátery týkajú?

Odpoveď č.

3. Nátery sa týkajú jestvujúcich vstupných brán do objektu pre peších a motorové vozidla vid. výkrese c.02 SITUACIA, objektu SO 02 OPLOTENIE, CHODNÍK náter kovových stĺpikov pre oplotenie časť OP2 a OP3. Výkresová časť bude doplnená viz. link na stiahnutie vyššie.

S pozdravom:

LESY Slovenskej republiky

štátny podnik

Námestie SNP č. 8

975 66 Banská Bystrica

-520-

Ing. Martin Lazorík

osoba poverená verejným obstarávaním