

2. časť predmetu zákazky s názvom Systém chladenia vína a prevádzkových priestorov

1. Systém chladenia vína – 1 komplet

Dodávka a montáž systému chladenia, ohrevu a vymrazovania vína počas celého roka. Vyhotovenie pre 12 ks nádrží s celkovou kapacitou 15 000 l s možnosťou zmeny systému na ohrev, vymrazovanie -7°C(víno) s centrálnym ovládaním pre každú nádrž samostatne.

Systém musí spĺňať tieto požiadavky:

- Jednotlivé procesy chladenia, ohrevu, vymrazovania musia bežať samostatne. Nepožadujeme dvojčinný chod.
- Chladiace médium nesmie zamŕzať pri exterierových teplotách -25°C.
- Ovládanie každej nádrže samostatne cez centrálny ovládač prostredníctvom motorizovaných ventilov (guľový, závitový) servopohony 24WT
- Monitoring aktuálnej teploty v jednotlivých nádržiach prostredníctvom sondy s výstupom na centrálnom ovládači.
- Rozvody chladiaceho média realizovať nerezovým potrubím s izoláciou, tak aby spĺňali hygienické štandardy pre potravinárske prevádzky a taktiež požadované parametre pre vedenie média s rozsahom teplôt -10°C až +25°C
- Min. výkon chladenia 7kW s akumulacnou nádržou.

Požiadavky na teplotné rozhranie:

- Vymrazovanie do -7°C
- Chladenie od 15°C do 3°C
- Ohrievanie od 10°C do 20°C

Dodávka zahŕňa: rozvody potrubia, elektrické rozvody, komplet káblovanie, žľaby, sondy, servopohony, ventily centrálny rozvádzač, ovládacie jednotky s manuálnym nastavením požadovanej teploty.

Umiestnenie a montáž zariadenia podľa výkresu č. 1 a č.2 – technologická schéma.

Množstvo : 1 komplet

Obchodný názov, značka, typ : AERMEC ANKI 080

Jednotková cena v € bez DPH : 13 016,-

Jednotková cena v € s DPH: 15 619,20

PROCESS TECHNIK s.r.o.

Akademická 2

949 01 Nitra

IČO: 35 720 069

IČ DPH: SK2021356128

2. Systém chladenia prevádzkových priestorov 2 ks

Dodávka a montáž dvoch systémov pre zabezpečenie požadovanej teploty v priestore :

a) výrobná vína – flaškovňa , požadujeme:

- Chladenie priestoru na požadovanú teplotu 15°C až 18 °C pri exterierovej teplote 33°C.
- Ohrev/vykurovanie priestoru na požadovanú teplotu 5°C až 10°C pri exterierovej teplote -25°C.

<ul style="list-style-type: none"> • Odvlhčovanie priestoru počas prevádzky zariadenia. • Objem priestoru predstavuje 100 m³.
b) archív vína, požadujeme: <ul style="list-style-type: none"> • Chladenie priestoru na požadovanú teplotu 10°C až 15 °C pri exteriérovej teplote 33°C. • Ohrev/vykurovanie priestoru na požadovanú teplotu 5°C až 10°C pri exteriérovej teplote -25°C. • Odvlhčovanie priestoru počas prevádzky zariadenia. • Objem priestoru predstavuje 130m³.
Dodávka zahŕňa: montáž zariadení, pripojenie na el. rozvody, umiestnenie ovládača (termostat, riadiaca jednotka v danej miestnosti).
Množstvo : 2 ks
Obchodný názov, značka, typ: SINKLAIR ASGE 24 , AINWK
Jednotková cena v € bez DPH: 3 242,-
Jednotková cena v € s DPH: 3 890,40
Celková cena v € bez DPH: 19 500,-
Celková cena v € s DPH: 23 400,-

PROCESS TECHNIK s.r.o.
Akademická 2
949 01 Nitra
IČO: 35 720 069
IČ DPH: SK2021356128

PROCESS TECHNIK s.r.o.
Akademická 2
949 01 Nitra
IČO: 35 720 069
IČ DPH: SK2021356128