



kW

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvádzač: Profi Plus  
Poloha: POD omietkou (3–dielny systém)  
Stupeň krytia: IP30  
Dvere: Plechové plné s 1–bodovým otočným zámkom, jednokrídlové  
Vonkajšie rozmery: (Šírka x Výška x Hĺbka) 635 x 1060 x 247 mm  
Vnútorné rozmery: (Šírka x Výška) 520 x 950 mm  
Výklenok: (Šírka x Výška x Hĺbka) 610 x 1035 x 240 mm  
Podstavec: Žiadny  
Vnútorné členenie: Jeden ráms šírky 520mm.  
Konstrukcia: Uchytienie DIN lišt a montážnych plechov na bočnice BPZ–MSW.

INŠTALOVANÝ PRIKON : NEZMENENÝ

### BEZPEČNOSTNÉ TABULKY

č.0102 – POZOR,NAPATIE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ  
č.4301 – NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI  
č.6131 – HLAVNÝ VYPÍNAČ

NAPÁŤOVÁ SOUSTAVA 3+PEN 400V, 50 Hz; TN–C  
NAPÁŤOVÁ SOUSTAVA 3+NPE 400V, 50 Hz; TN–S  
NAPÁŤOVÁ SOUSTAVA 1+NPE 230V, 50 Hz; TN–S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PROUDOM PRI PORUČENÍ:

– SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA–SIETE TN

– HLAVNÉ POSPÁJANIE

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PROUDOM V NORMÁLNEJ PREVADZKE:

– IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ

– ZABARANÍMÍ ALEBO KRYTÍMÍ

– DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRANÍČMI

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOHLASU !  
ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !

## ELEKTROINŠTALÁCIA SO–01 OBECNÝ ÚRAD

H.I.P.	Zodp. projektant	Kreslil	ELEONÓRA BARTUSEKOVÁ	
Ing. Mátis T.	Bartuseková E.	Bartusek R.	projektant elektro	
Investor: Obec Nový Život, Obecný úrad, Eliášovce 55, 930 38 Nový Život			tel. 0903 269 653	
Miesto : Nový Život, p.č. 304/2–7, k.ú. Eliášovce, okr. Dun. Streda			Formát	
Akcia:			2 x A4	
ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU V OBCI NOVÝ ŽIVOT			Dátum	2/2016
			Účel	Realiz.projekt
			Mierka	
Profesia:	Elektro		c.výkresu	c.kópie:
Obsah výkr. ROZVÁDZAČ RE1		704		