



Všetkým známým záujemcom

V Žiline, 26.11.2018

Vec: Vysvetlenie č. 6

Žilinská teplárenská, a.s., so sídlom Košická 11, 011 87 Žilina ako obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO), vyhlásila postup zadávania nadlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhu na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektového zámeru: „**Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s.**“.

Postup zadávania zákazky bol zverejnený v úradnom vestníku EÚ dňa 30.10.2018 pod značkou 2018/S 209-478662 a vo vestníku VO č. 214/2018 dňa 31.10.2018 pod značkou 15689-MSP.

Obstarávateľ na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Otázka č. 1 záujemcu:

Dobrý deň, vo výkaze výmer, konkrétne v časti MaR, je viacero položiek uvedených s množstvom "0" . Ako majú uchádzači postupovať v tomto prípade? Ďakujem

Odpoveď obstarávateľa:

Výkaz výmer obsahuje položky s nulovou hodnotou z dôvodu, že sú tieto zahrnuté v niektorej z iných položiek napr. :

Kód položky v PS 01.4 MaR

210001 DT CVS, 01.A Pporuchová signalizácia

210007 Sledovanie teplôt a tlakov na horúcovodnom potrubí

210021 Regulácia teploty vody na výstupe pre Solinky vetva V3

210025 Regulácia tlaku vody na výstupe pre Solinky vetva V3

210028 Ovládanie smerových ventilov

- tieto položky sú zahrnuté v dodávke rozšírenia RS Valmet, ktorého požiadavky sú definované v SP a všetky funkcie vizualizácii, regulácii, sekvenčných logík a pod. bude zabezpečovať tento systém, samozrejme dodávky a montáž poľovej techniky pre tieto vizualizácie, regulácie a ovládania sú súčasťou dodávky

Niektoré dodávky poľovej techniky sú súčasťou strojných dodávok 210024, 210029 a pod.

Je potrebné si uvedomiť, že v DSP PS01-4_MaR_CVS sú uvedené len základné informácie o rozsahu SKR (projekt pre stavebné konanie). Detailnejšie požiadavky na jednotlivé položky sú definované v SP bod.4.5 Meranie a regulácia, riadiaci systém. Súčasťou dodávky uchádzača bude aj realizačný projekt, ktorý musí zohľadniť všetky požiadavky a funkcionality uvedené v SP.

Obstarávateľ ako príklad uvádza napr. pol. 210022 Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou - musí spĺňať požiadavky uvedené v SP pre Meranie teploty (odporový snímač PT100 s jímkou, SMART prevodník v hlavici a pod.).

Vysvetlenie č. 6 bude odo dňa 26.11.2018 zverejnené v dokumentoch zákazky, v profile obstarávateľa na elektronickej adrese:

www.uvo.gov.sk/private/organization/2036/order/417798.

S pozdravom

Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r.
konzultant pre verejné obstarávanie