OS A9
OS V9
OS A6
OS B6
OS Slovak Telekom
OS LUNA
internát
OS A8
OS V8
OS A7
OS A5
OS A4
OS B5
OS V7
OS 15.MŠ
Základná umel. škola
OS V6
OS B4

VETVA C
SO 01

VETVA C
SO 01

Š35
EXIST.ŠACHTA – ĽAVÁ Š

OSTRÝ PREPOJ!
ODBOČKA C10
2x OSTRÝ PREPOJ DN125/DN50
PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN125/225

PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN125/225

2xDN50, 60,3x2,9/140

Lc10.01
K90° DN50/140 ŠTANDARD–2 KS
Lc10.02
K90° DN50/140 ŠTANDARD –2 KS

2xDN125/225 - EXIST.

DN150/250-EXIST.

2xDN50/140

PÔVODNÁ TRASA – ROK 2015, 2xDN40, 48,3x2,6/125

NOVÁ TRASA – ROK 2018
2xDN40, 48,3x2,6/125

Lc1.04
K90° DN40/125 ŠTANDARD–2 KS

Lc1.03
K90° DN40/125 ŠTANDARD–2 KS

Lc2.01
K90° DN40/125 /1+1m/–1 KS
K90° DN40/125 ŠTANDARD–1 KS

Lc1.02
K90° DN50/140 /1+1m/–1 KS
K90° DN50/140 ŠTANDARD–1 KS

Lc1.01
K90° DN50/140 /1+1m/–2 KS

K90° DN150/280 /1+1m/–8 KS

2xDN150, 168,3x4,0/280

PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN125/225
RED. SPOJKA Dx250/Dx280 – 2 KS

VETVA C - ZAČIATOK

Š20
zaslepiť

Š22
zaslepiť

ODBOČKA C1
2xKP125/50

ODBOČKA C2
2xKP125/50-ZDOLA
2xRS40/40

ODBOČKA C3
2xKP125/50-ZDOLA
2xKP125/125

ODBOČKA C4
2xKP125/50-ZDOLA
2xKP125/125

TU7
TRASOVÝ UZÁVER
KOMBI 2xDN150, OV, VV
NOVÁ ŠACHTICA

PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN125/225
RED. SPOJKA Dx250/Dx225 – 4 KS

PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN125/225
RED. SPOJKA Dx250/Dx225 – 4 KS

PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN125/225
RED. SPOJKA Dx140/Dx125 – 2 KS
MONTÁŽNA JÁMA

PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN125/225
RED. SPOJKA Dx140/Dx125 – 2 KS
MONTÁŽNA JÁMA

PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN80/160
RED. SPOJKA Dx180/Dx160 – 2 KS

PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN100/200
RED. SPOJKA Dx200/Dx225 – 2 KS

Lc.05
K90° DN100/225 ŠTANDARD–2 KS

2xDN100/200-EXIST.

2xDN100/225

Lc.04
K90° DN100/225 ŠTANDARD–2 KS

Lc7.01
K90° DN80/180 ŠTANDARD–2 KS

Lc7.02
K90° DN80/180 ŠTANDARD–2 KS

ODBOČKA C6
2xKP80/50

ODBOČKA C7
2xKP125/80-ZDOLA
2xKP125/100

2xDN80, 88,9x3,2/180

ODBOČKA C8
2xKP80/50

2xDN80, 88,9x3,2/180

ODBOČKA C9
2xKP80/50
2xRS80/65

Lc8.01
K90° DN50/140 /1+1m/–2 KS

2x 50/140

Lc7.03
K90° DN65/160 ŠTANDARD–2 KS

Lc9.01
K90° DN50/140 /1+1m/–2 KS

2xDN50, 60,3x2,9/140

Lc8.02
K90° DN50/140 ŠTANDARD–2 KS

Lc8.03
K90° DN50/140 ŠTANDARD–2 KS

2xDN125, 139,7x3,6/250

Lc.01
K90° DN125/250 /1+1m/–2 KS

Lc. 02
K90° DN125/250 ŠTANDARD–2 KS

Lc. 03
K90° DN125/250 ŠTANDARD–2 KS

Lc6.01
K90° DN80/180 /1+1m/–2 KS

ODBOČKA C5
2xKP125/50

ODBOČKA C6
2xKP80/50

NOVÁ TRASA – ROK 2018
2xDN50, 60,3x2,9/140

PÔVODNÁ TRASA – ROK 2015
2xDN50, 60,3x2,9/140

PREPOJENIE NA EXIST.
PREDIZOLOVANÝ ROZVOD DN80/160
2xRS80/65, SPOJKA Dx180/Dx160

Š105

Lc7.04
K4° DN65/160 ŠTANDARD–2 KS

2xDN65, 76,1x2,9/180

PRETLAK–1m
VID.1YK665-4M6

STAVEBNÁ JÁMA
5,0x5,5x3,2m

VÝKOPOVÁ JÁMA
5,0x5,5x3,2m

VÝKOPOVÁ JÁMA
5,0x5,5x3,2m

Mlynská, Čulenova ul.

Telekomunikačna budova

katolna

VSTUP PRIAMO

VSTUP EXIST. ZRUŠIŤ

NOVÝ VSTUP PRIAMO DO OST.

EXIST. VSTUP - ZRUŠIŤ

EXIST. VSTUP NAD POZLAHOU - ZRUŠIŤ RÚRY ZDEMONTOVAŤ - 2x DN60 ZAMURovať - VÝSTAVEBNÉ ČPRAVY

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (KOST)
- POTRUBNÝ ROZVOD – NOVÝ STAV ROK 2018
- POTRUBNÝ ROZVOD – PÔVODNÝ STAV (STAV.POVOLENIE) ROK 2015
- POTRUBNÝ ROZVOD – EXIST predizol a exist vnútorné rozvody
- POTRUBNÝ ROZVOD – EXIST sekundár
- ČÍSLO PARCELY
- 2xTU UZÁVERY NA TRASE
- 2xTU UZÁVERY S JEDNOSTRANNÝM OV alebo VV NA TRASE
- 2xTU UZÁVERY S OBOUSTRANNÝM OV alebo VV NA TRASE
- SPÁDOVANIE TRASY

KOMPENZAČNÉ VANKÚŠE HR. 40 mm

PARAMETRE – HORÚCOVODU	
PREV. TEPLOTA	110 °C
PREDPÄTIE	60 °C
KRYTIE	cca 1,0 m
TLAK	16 bar

PARALELNE ODBOČKY

1,0/40;1,0/80

2. VANKÚŠ
1. VANKÚŠ
PEHD
PUR
OCEL. RÚRA

LOMOVÉ BODY

1,0/40;1,0/80 (2,0/80)

1,0/80;1,0/40 (2,0/80)

ZMENA č.1, 07.2018
ZMENA STAVBY VYVOLANÁ STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI ZO STRANY MESTA PREŠOV

400–ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant: Ing. Ján Stanek	Zodp. projektant: Ing. Ján Stanek	Vypracoval: Darina Kráčiková	Kreslil: Darina Kráčiková

Termoklima Poprad

Mesto stavby: Prešov
Investor: SPRÁVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK JAZDECKÁ, PREŠOV
Objekt: SO 01 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY
Obsah: MONTÁŽNA SCHÉMA – VETVA C

Zákazka: IK–2015–100
Dátum: 07.2018
Stupeň: Projekt
Formát: 21 A4
Mierka: 1:500
Číslo výkresu: 408/5