


POZNÁMKY A POŽIADAVKY PO:

- VŠETKY PRESTUPY CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ UTESNENÉ TAK, ABY ZABRÁNILI ROZŠÍRENIU POŽIARU DO INÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU. UTESNENÝ PRESTUP MUSÍ SPLŇAŤ POŽIADAVKY NA POŽIARNU ODOLNOSŤ POŽIARNE DELIACEJ KONŠTRUKCIE, KTOROU PRESTUPUJE,

- HORĽAVÉ KONŠTRUKČNÉ PRVKY DREVENEJ KONŠTRUKCIE STRECHY MUSIA BYŤ UZATVORENÉ STAVEBNÝMI MATERIÁLMI, ALEBO KOMPONENTMI S TRIEDOU REAKCIE NA OHEŇ A1 ALEBO A2 TAK, ŽE SA NEZAPÁLIA A NEUVOLŇUJE SA Z NICH TEPLA (ZO SPODNEJ STRANY KONŠTRUKCIE SA NAVRHUJE PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓN, Z HORNEJ STRANY KONŠTRUKCIE SA NAVRHUJÚ DOSKY CETRIS A LOKÁLNE MINERÁLNA VLNA.. KONŠTRUKCIA MUSÍ BYŤ CELISTVO UZATVORENÁ (KONŠTRUKČNÝ PRVOK DRUHU D2); POVRCHOVÁ ÚPRAVA (STREŠNÁ PVC FÓLIA) SA PRI URČOVANÍ KONŠTRUKČNÉHO PRVKU NEZOHLADŇUJE V ZMYSLE STN 92 0201-2, ČL. 2.5.2.,


LEGENDA PO:

PÚ N1.01	OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU	W	IZOLÁCIA RIADENÁ RADIÁCIOU
SPB I.-V.	STUPEŇ PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI	I	TEPELNÁ IZOLÁCIA
— · —	OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU	R	NOSNOSŤ A STABILITA
d	ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ	E	CELISTVOSŤ
(SZ1)	OZNAČENIE ODSTUPOVEJ VZDIALENOSTI (SVETOVÁ STRANA + PORADOVÉ ČÍSLO)	XXX	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE
(P)	PADANIE ČASŤÍ HORĽAVÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ(0,36 NÁSOBOK VÝŠKY PÁDU)		PRIRODZENÉ VETRANIE
D1	KONŠTRUKČNÝ PRVOK DRUHU D1 (NEHORĽAVÝ)		



±0,000 =341,330	
Projekt nadväzuje na schválený projekt PBS „Prístavba a nadstavba obecného úradu, Teplička nad Váhom“ schválený dňa 09.10. 2009 OR HaZZ v Žiline (ďalej len PBS/2009) Projekt vypracovaný v zmysle vyhl. 94/2004 v nadväznosti na STN 92 0201 – 1 až 4 a ďalších súvisiacich predpisov.	

Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Tomaník	 emProject, s.r.o. Revolučná 10 010 01 Žilina 0948 484 047 www.emproject.sk
Vypracoval	Ing. Jozef Tomaník	
Kontroloval	Ing. Tomáš Hošťák	

Autor projektu	Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič			 A.R.K. ateliér, s.r.o., Okrová 1145/5, 010 03 Žilina www.arkatelier.sk			
Generálny projektant	A.R.K. ateliér, s.r.o., Okrová 1145/5, 010 03 Žilina						
Investor	Obec Teplička n/ Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, Teplička n/ Váhom						
Katastrálne územie		Teplička nad Váhom	Parcela	255/2	Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
Stavba		PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBECNÉHO ÚRADU Teplička nad Váhom			Profesia	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	
					Dátum	07/2018	
					Č. zák.	2018_08	
Objekt		SO 01 PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBECNÉHO ÚRADU			Formát	3x A4	Mierka 1:75
Obsah		REZ A - A´			Profesia	Číslo výkresu	Sada
					PBS	05	