LIST ČÍSLO	OBSAH	LIST ČÍSLO	OBSAH
1	TITULNÝ LIST		
2	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

POZNÁMKY :

1. TERMOPLASTOVÁ ROZVODNICA DISTRITON, TYP : ECO26N
2. ROZMERY : 408x148x304mm (vxhxš)
3. KRYTIE : IP55
4. PRÍVODY, VÝVODY ZHORA–PREDLISOVANÝMI OTVORMI
5. ROZVODNICU JE POTREBNÉZAPUSTIŤ DO STENY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/N/PE AC 230/400V 50Hz, TN-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 332000-4-41
SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA-SYSTÉM TN
ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE – SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, POSPÁJANIE
PROSTREDIE: (1) **AB3,AB5,AC1,AD4–dážď,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1–1,AN2,AP1,AQ3,AS2,AT1,AU2 BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1 – VŠETKY VNÚTORNÉ PRIESTORY OBJEKTU**



±0,000 = 341,290

PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU STAVBY
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

Zodpovedný projektant	Ing. Ján Hámor
Vypracoval	Ing. Ján Hámor
Kontroloval	Ing. arch. Andrea Klenovičová

Elektro projekt
0905 924763
Ing. Ján Hámor,kpt.Nálepku 104/47,05921Svit

Autor projektu	Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Generálny projektant	A.R.K. atelier, s.r.o., Okrová 1145/5, 010 03 Žilina
Investor	Obec Teplička n/ Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, Teplička n/ Váhom
Katastrálne územie	Teplička nad Váhom
Parcela	255/2

A.R.K. atelier, s.r.o., Okrová 1145/5, 010 03 Žilina
www.arkatelier.sk

Stavba: PRÍSTAVBA OBECNÉHO ÚRADU Teplička nad Váhom

Objekt: SO 01 PRÍSTAVBA OBECNÉHO ÚRADU

Obsah: ROZVÁDZAČ R290

Stupeň	REALIZAČNÝ PROJEKT
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIA
Dátum	07/2018
Č. zák.	2018_08
Formát	2xA4
Mierka	-
Profesia	EL
Číslo výkresu	6
Sada	