

PAVILON P.III.
LEGENDA MIESTNOSTÍ II.N.P.

ČÍSLO MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/
1	SCHODIŠTE	12,85
2	CHODBA	14,65
3	SKLAD UČEB. POMOCOK	5,20
4	SKLAD LEHÁŤOK	3,25
5	PRIPRAVA JEDÁL	7,44
6	VÝŤAH	1,76
7	UPRATOVAČKA	1,10
8	IZOLAČNÁ IZBA	7,50
9	PREDSEIŇ IZOLAČ. IZBY	3,87
10	SPALŇA	49,71
11	TERASA	36,14
12	HERŇA	62,43
13	ŠATŇA DETÍ	23,0
14	UMÝVÁRŇA DETÍ	12,40
15	WC DETÍ	5,20
16	ŠATŇA ZAMESTNANCI	4,25
17	WC ZAMESTNANCOV	1,26
18	PREDSEIŇ	2,72


- Legenda :
- A Svetidlo stropné, LED 35W, 3450lm, dif.–prizma.
 - B Svetidlo stropné, LED 18W, 2200lm, dif.–prizma.
 - C Svetidlo stropné, LED 30W, 2550lm, dif.–opál.
 - D Svetidlo stropné, LED 53W, 3900lm, dif.–opál.
 - E Svetidlo nástenné, LED 15W, 2030lm, dif.–opál.
- Ventilátor, 230V, 28W,
- Zásuvka domová

Poznámka :

Navrhnuté zariadenie môže byť nahradené iným technicky zrovnateľným ekvivalentom
Svetidlá sú určené pre povrchovú montáž

Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN–C–S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000–4–41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

ZODPOV. PROJ.	ING. ANTON GALAS	VYPRACOVAL	ING. TIBOR BEŤKO	<div> Pro BioSpace</div> <div>Príemyselné 1, 031 01 Liptovský Mikuláš kontakt: 0904047835</div>
INVESTOR	Mesto Stará Turá	mestský rad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá		
MIESTO STAVBY	ul. HURBANOVÁ 153, STARÁ TURÁ			
NÁZOV STAVBY	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA UL. HURBANOVÁ 142, ALOKOVANÉ PRACOVISKO UL. HURBANOVÁ 153, STARÁ TURÁ			
DRUH VÝKRESU	PAVILON P.III			
PÔDORYS 2.NP - UMELE OSVETLENIE A SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				
				<div><div>STUPEŇ</div><div>MIERKA</div></div> <div><div>SP</div><div>ČÍS. VÝKRESU</div></div>
				<div>1:100</div> <div>06</div>