


LEGENDA :

- 1 - OCHRANNÝ VODIČ - V KÁBLI
- 2 - VODIČ OCHRANNÉHO POSPÁJANIA : Cu 25mm²
- 3 - VODIČ DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA : min. Cu 6mm²
- 4 - UZEMŇOVACÍ VODIČ : DRôT FeZn ø 10 mm

UZEMŇOVACIA SÚSTAVA
ODPOR UZEMNENIA "HUS" NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV.

ZODPOV. PROJ.	ING. ANTON GALAS	VYPRACOVAL	ING. TIBOR BEŤKO	<div></div> <div>Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš kontakt: 0904047835</div>	
INVESTOR	Mesto Stará Turá mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá				
MIESTO STAVBY	ul. HURBANOVA 153, STARÁ TURÁ				
NÁZOV STAVBY				DÁTUM	APRÍL 2016
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA ul. HURBANOVA 142, ALOKOVANÉ PRACOVISKO ul. HURBANOVA 153, STARÁ TURÁ				FORMÁT	1 A4
				ČASŤ	
				7. ELEKTRO	
DRUH VÝKRESU				STUPEŇ	SP
				MIERKA	ČÍS.VÝKRESU
				10	
SCHÉMA OCHRANNÉHO POSPÁJANIA					