



ČELNÝ POHľad
(DVERE ZATVORENÉ)



ČELNÝ POHľad
(DVERE OTVORENÉ)



ROZMERY: 800x600x2000mm (š x h x v)

EKOLOGIZÁCIA SPOLOČNOSTI MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. – ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI A UKONČENIE UHOLNEJ PREVÁDZKY
PS 03: Elektro a SR
ČPS 03.1: Elektročasť pre kogeneračný zdroj

V elektromerovom rozvádzači bude umiestnená riadiaca jednotka DT300 pre pripojenie do nadradeného systému merania. Komunikačne bude pripojená sériovou komunikáciou do systému Energ600, ktorého centrála je umiestnená na tepelnom veľne Martinskej teplárne.

INDEX	NÁZOV ZMENY	VÝKONAL.	MEŇO, PODPS	ODSÚHLAS.	MEŇO, PODPS	DATUM
	PRACONTROL® PRÁŽNIZINIERING spol. s r. o. Vojvodá 13, 831 01 BRATISLAVA	VÝKONAL.	MEŇO, PODPS	ODSÚHLAS.	MEŇO, PODPS	DATUM
	OBJEDNÁVATEL MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.	ZODP. PROJEKTANT	TJAN			
	INVESTOR MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.	OBJEKT	MERACIA			
	STAVBA EKOLOGIZÁCIA KOHB. VÝR. EL. a TEPLA	ZAK. č.	350-002/18			
	OBJEKT PS ELEKTROČASŤ PS03	BRUH. PR	PONIKA	DATUM	01/2018	
	MAZOV	MIERKA	---	POČET	A4 2	INDEX
	ELEKTROMEROVÝ ROZVADZAČ RE	ČÍSLO VÝKRESU	3B-3-0492-11			
		LISTOV	1	LIST	1	