


TECHNISCHE UDAJE:

EXISTUJÚCI ROZMADZÁČ m11.2
ELEKTRIČNÁ SUŠTAVA 3/N/PE AC 400/230V, 50 Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAČOM ELEKTR. PRÚDOM V NORM. PREVADZKE
PODĽA STN332000-4-41:
Ž.412.1-OCHRANA IZOLOVANÍM ŽŤVÝCH ČASTÍ
Ž.412.2-OCHRANA ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
OCHRANA PRED ÚRAČOM ELEKTR. PRÚDOM PRI PORUČKE
PODĽA STN332000-4-41:
Ž.413.1-OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
Ž.413.1.2-OCHRANA POSPÁJANÍM

PS 03: Elektro a SR
 ŽPS 03.3: Elektroať pre horúcovodnú kotolňu

INDEX	NAZOVO ZMENY		VYKONAL	-MENO, PODPIS	ODSCHLASIL	-MENO, PODPIS	DATUM
<div>PPA CONTROL PPA-INŽINIERING spol. s r. o. Vojtechská 137, 831 04 BRATISLAVA</div>							
OBJEDNÁVATEĽ	MARTINSKÁ TEPLARENSKÁ, a.s.			VYHOTOVIL	T.IVAN		
INVESTOR	MARTINSKÁ TEPLARENSKÁ, a.s.			ZODP. PROJEKTANT	T.IVAN		
STAVBA	EKOLOGIZÁCIA KOMB. VYR. EL. a TEPLA			OVERIL	M.GRACA		
OBJEKT, PS	ELEKTROČIŠŤ PS03			ZK. č.	350-002/18		
NAZOV	JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA rm111.2			DRUH PD	PONUKA	DATUM	01/2018
ÚPRAVY – NAPAŤ. TECHNOLOGIE	ČÍSLO VYKRESU			MIERKA	---	POČET A4	2
	3B-2-0492-12			INDEX			
	LISTOV	6	LIST	3			