



Do rozvádzača vložiť ističe:  
1x LPN-B10-1 (EL.1-NZXH-J 3x1,5)  
1x LPN-B16-1 (XC.1-NZXH-J 3x2,5)

**POZNÁMKY :**  
- ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ BEZHALOG.KÁBLAMI NZXH V SÚSTAVE TN-S  
VEDENÝMI V INŠTAL.LIŠTÁCH LV24x22 PO PОВRCHU.

- LEGENDA :**
- pohybový senzor nástenný, 220st., IP55  
Busch-Wächter 220 Professional LINE, 6800-0-2334
  - LED svietidlo stropné, Ø 375mm, 28W, 4000K, IP44  
typ: MODUS BR5B 4K0375V2/ND
  - zásuvka 230V, 5518-2600, IP44, (ABB Variant)

**LEGENDA MIESTNOSTÍ :**

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PROSTREDIE
1.01	CHODBA	NZA.1.6-II
1.02	WC	NZA.1.6-II
1.03	BUKET	NZA.1.6-II
1.04	SPOJOVACIA CHODBA	NZA.1.6-IV

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C/TN-S  
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :  
a/ v prevádzke – krytí, izoláciou, zbraňami, umiestnením mimo dosahu  
b/ pri poruche – samočinným odpojením napájania  
Prostredie : NZA.1.6-II vnútorné s tvrdou reguláciou  
NZA.1.6-IV vnútorné bez regulácie teploty

**DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU**

ZMENÁ	DATAUM	INVESTOR	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, OKRUŽNÁ 693, ČADCA			
A		STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU DIEŇÍ A ŠKOLY,			
B			VÝSTAVBA SPOJOVACEJ CHODBY			
C						
AUTOR		OBJEKT		KOD KLASIFIKÁCIE		
NAVRHU				STAVBY		
HLAVNÝ						
PROJEKTANT						
PROJEKTANT		HAUFAR	OBEC:	ČADCA	ULICA	OKRUŽNÁ
VYKRES:		HAUFAR	PAR. ČÍSLO: KN 4219,4220,4231,4232,4238			
POČET A4		2	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: UMELÉ OSVETLENIE			
MIERKA 1:200		DATAUM 12/2016	OBSAH VÝKRESU: Pôdorys – spojovacia chodba			
			Č. V. 01			