


LEGENDA PRÍSTROJOV :

- ♂ vypínač 1-pól., typ 3558-01340, krytie:IP20(ABB Tango)
- ✕ LED svetidlo stropné, D375mm, 28W, 4000K, IP40
typ: MODUS BRS 4K0375V2/ND

POZNÁMKY :

- ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ KÁBLAMI CYKY V SÚSTAVE TN-S VEDENÝMI POD OMIETKOU V DRÁŽKE.
- PRÍVODY K PRÍSTROJOM VIESŤ POD OMIETKOU.
- PRÍVODY K SVETIDLÁM VIESŤ V STROPE.
- PRÍSTROJE OSADIŤ DO INŠTALAČNÝCH KRABÍC POD OMIETKU.



Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytmi, izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : NZA.1.6.-II vnútorné s trvalou reguláciou

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ,OKRUŽNÁ 693, ČADCA			
B		STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU DIELŇÍ A ŠKOLY, VÝSTAVBA SPOJOVACEJ CHODBY			
C		OBJEKT	DOPLNENIE KONŠTRUKCIÍ A ZARIADENÍ PRE ÚPLNÚ BEZBARIÉRIACIU ŠKOLY A MODERNIZÁCIA – OBNOVA VYBRATÝCH SOC.HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ PRI SPLNENÍ PODMIENOK BEZBARIEROVOSTI			KÓD KLASIFIKÁCIE STAVBY
AUTOR NAVRHU		S0.03				
HLAVNÝ PROJEKTANT						
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	ČADCA	ULICA	OKRUŽNÁ	ČÍSLO:
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 4219,4220,4231,4232,4238			
POČET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	UMELÉ OSVETLENIE			
MIERKA	1:50	DATUM	12/2016	OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys WC V.	
					č. v.	05