



Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke – krytmi, izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche – samočinným odpojením napájania, doplnkovo – prúd chráničom

Prostredie : NZA.1.6.-II vnútorné s trvalou reguláciou

NZA.1.6.-V vonkajšie pod prístreškom

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ,OKRUŽNÁ 693, ČADCA		
B		STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU DIELNÍ A ŠKOLY, VÝSTAVBA SPOJOVACEJ CHODBY		
C		OBJEKT	DOPLNENIE KONŠTRUKCIÍ A ZARIADENÍ PRE ÚPLNÚ BEZBARIÉRIACIU ŠKOLY A MODERNIZÁCIA – OBNOVA VYBRATÝCH SOC.HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ PRI SPLNENÍ PODMIENOK BEZBARIEROVOSTI		KÓD KLASIFIKÁCIE STAVBY
AUTOR NAVRHU		SO.03			
HLAVNÝ PROJEKTANT		OBEC:	ČADCA	ULICA	OKRUŽNÁ
PROJEKTANT	HALFAR				ČÍSLO:
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:		PAR. ČÍSLO:	KN 4219,4220,4231,4232,4238
POČET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SCHODISKOVÁ PLOŠINA		
MIERKA	1:100	DATUM	12/2016	OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys administratívnej budovy 1.NP
				Č. v.	07