

LEGENDA MIESTNOSTÍ - NAVRHOVANÝ STAV

OZNAČ. MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	OSVETLENOSŤ (lx)
1.28	WC IMOBILNÝ	2,68	200
1.29	PREDSIEŇ ŽENY	3,37	200
1.30	WC ŽENY	5,35	200



– Svetidlo s pohyblivým – typ ANETA–S 350 LED 20W FULGUR



– Svetidlo LED – typ ANETA 350 LED 20W FULGUR



– Jednopolový vypínač – typ 7744 01 VALENA




– Krabicová rozvodka – typ KR 97/5HF


Napäťová sústava: 1+PE+N, 50Hz, 230V, TN–C–S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche –
dotyku neživých častí: samočinným odpojením napájania
podľa STN 33 2000–4–41

REALIZAČNÝ PROJEKT



ING



MICHAL BIELENÝ

HLAVNÝ INŽINIER

Ing.Michal Bielený

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL				
Ing.Peter Lopeň		Ing.Peter Lopeň				
MIESTO STAVBY	Ulica Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš					
INVESTOR	Žilinský samosprávny kraj					
STAVBA	HOTELOVÁ AKADÉMIA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - STAVEBNÉ ÚPRAVY - DEBARIERIZÁCIA			ZÁK. ČÍSLO	A18 - 2017	PARÉ
OBSAH VÝKRESU	UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY - DEBARIERIZÁCIA HYG.ZAR.1.NP PAVILÓN "C"	PROFESIA		ELEKTRO		
		DÁTUM		Apríl 2017		
		FORMÁT		2xA4		
		MIERKA		1:50		
		ČÍSLO VÝKRESU		E-03		