



VZT JEDNOTKA
Vp=Vo=340m3/h
230V/1Ph/50Hz
2x169W+1670W=2008W
(SYSTEMAIR SAVE VSR 500)
d\$/v=1040mm/551mm/632mm
S.H.=PDL+2,400m



POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ VIZUÁLNE A MERANÍM OVERIŤ VŠETKY STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE, ROZMERY, DIMENZIE, NAVRHOVANÉ TRASY POTRUBÍ A MONTÁŽ PRISPOBIŤ SKUTOČNÉMU STAVU.

VÝKRESOVÚ ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE DOPLŇŇA TEXTOVÁ ČASŤ (TECHNICKÁ SPRÁVA A ZOZNAM ZARIADENÍ). ZOZNAM ZARIADENÍ NIE JE PODKLADOM PRE DODÁVATEĽSKÝ ROZPOČET.

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÁ BUDE OBSAHOVAŤ VŠETKY MONTÁŽNE VÝKRESY STROJOV A ZARIADENÍ, POTRUBNÝCH ROZVODOV, SPOSOB ÍCH ZABUDOVANIA, UPEVNÖVANIA A IZOLÁCIÍ, VÝKRESY A ŠPECIFIKÁCIE POMOCNÝCH KONŠTRUKCIÍ, DETAILY STYKOV, ŠPECIFIKÁCIE POMOCNÉHO MONTÁŽNEHO MATERIÁLU, SCHÉMY VNÚTORNÝCH PREPOJENÍ ZARIADENÍ A POD.

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ VYPRACOVAŤ DODÁVATEĽSKÝ ROZPOČET AŽ PO VYPRACOVANÍ VLASTNEJ DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VRÁMCI VÝROBNEJ PRÍPRAVY.

Zmena	Dátum	Vypracoval	Popis zmeny
Autor		Zodpovedný projektant	Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.
		Vypracoval	Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.
		Investor	ÚVTOS
			Zeliezovce
		Ing. Elena Belanová, Aut. Ing. SKSI reg.č. 4322*14 Gogoľova 21 940 01 Nové Zámky	
Akcia		Komplexná obnova objektu č. 11	
		Číslo zákazky	023/2017
		Formát	2A4
		Dátum	04/2017
Miesto stavby		Zeliezovce, Veľký Dvor	Mierka 1:100
		p.č. 4127/6	Stupeň PS
Časť		Vzduchotechnika	Číslo
Obsah prílohy		Rez A-A, B-B, C-C	výkresu 07