



# DEMONTÁŽ ARMATÚR S 2 ZÁVITMI VRÁTANE HLAVÍC RUČNÉHO OVLÁDANIA

I. PP  
PRIAMY KOHÚT DN15 1 KUS  
PRIAMY KOHÚT DN20 2 KUSY  
PRIAMY KOHÚT DN25 1 KUS

I. NP  
PRIAMY KOHÚT DN15 18 KUSOV

II. NP  
PRIAMY KOHÚT DN15 17 KUSOV

PRIAMY KOHÚT DN15, DN20 A DN25 NAHRADIŤ ARMATÚROU

TVP TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY OVENTROP QV DN15 (VENTILOVÁ VLOŽKA 10-170 l/h)  
S TERMOSTATICKOU HLAVICOU OVENTROP UNI

MONTÁŽ VRÁTANE REDUKCIÍ DN15 - DN20, DN15-DN25 A NÁTEROV (ŠPECIFIKÁCIU A VÝKAZ BUDE OBSAHOVAŤ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA DODÁVATEĽA)

I.NP 10 500 W  
TVP 15 86 kg/h

PB PRIPOJOVACÍ BOD ÚK  
Q=33,1kW, m=4,53m<sup>3</sup>/h

I.NP 11 660 W  
TVP 15 114 kg/h

PODLAŽIE  
VYKUROVACIE TELESO  
TEPELNÝ VÝKON

I.NP 01 820 W  
TVP 15 820 kg/h

PRIETOK  
DIMENZIA REGULAČNEJ ARMATÚRY  
REGULAČNÁ ARMATÚRA

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVERIE	3.67	111	KANCELÁRIA	35.06
102	VESTIBUL	53.87	112	KANCELÁRIA	19.27
103	SCHODISKO	13.35	113	KANCELÁRIA PRÍSL.	19.11
104	PREDSEIŇ	2.35	114	KANCELÁRIA	17.21
105	UPRATOVAČ	1.88	115	KANCELÁRIA	11.86
106	PISOÁRE	6.58	116	KANCELÁRIA	12.12
107	WC	1.28	117	PREDSEIŇ	1.54
108	WC	1.73	118	WC ŽENY	1.26
109	KNIŽNICA	55.50	119	WC MUŽI	1.68
110	KANCELÁRIA PSYCHOLÓGA	15.44	120	KANCELÁRIA	19.80

Zmena	Dátum	Vypracoval	Popis zmeny
Autor		Zodpovedný projektant	Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.
		Vypracoval	Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.
		Investor	ÚVTOS
			Želiezovce
		Akcia	Komplexná obnova objektu č. 11
		Miesto stavby	Želiezovce, Veľký Dvor
		Časť	p.č. 4127/6
		Obsah prílohy	I. NP
		Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.	SKSI reg.č. 4322*14
		Gogoľova 21	940 01 Nové Zámky
		Číslo zákazky	023/2017
		Formát	2A4
		Dátum	04/2017
		Mierka	1:100
		Stupeň	PS
		Číslo	05
		výkresu	