



DEMONTÁŽ ARMATÚR S 2 ZÁVITMI VRÁTANE HLAVÍC RUČNÉHO OVLÁDANIA

I. PP
PRIAMY KOHÚT DN15 1 KUS
PRIAMY KOHÚT DN20 2 KUSY
PRIAMY KOHÚT DN25 1 KUS

I. NP
PRIAMY KOHÚT DN15 18 KUSOV
II. NP
PRIAMY KOHÚT DN15 17 KUSOV

PRIAMY KOHÚT DN15, DN20 A DN25 NAHRADIŤ ARMATÚROU

TVP TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY OVENTROP QV DN15 (VENTILOVÁ VLOŽKA 10-170 l/h)
S TERMOSTATICKOU HLAVICOU OVENTROP UNI

MONTÁŽ VRÁTANE REDUKCIÍ DN15 - DN20, DN15-DN25 A NÁTEROV (ŠPECIFIKÁCIU A VÝKAZ BUDE OBSAHOVAŤ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA DODÁVATEĽA)

II.NP 11 520 W
TVP 15 89 kg/h

PB PRIPOJOVACÍ BOD ÚK
Q=33,1kW, m=4,53m³/h

II.NP 12 720 W
TVP 15 124 kg/h

PODLAŽIE
VYKUROVACIE TELESO
TEPELNÝ VÝKON

I.NP 01 820 W
TVP 15 820 kg/h

PRIETOK
DIMENZIA REGULAČNEJ ARMATÚRY
REGULAČNÁ ARMATÚRA

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
201	SCHODISKO	13.35	210	UČEBŇA	35.75
202	CHODBA	30.09	211	POJEDNÁVACIA MIEST.	74.25
203	PREDSEIŇ	2.35	212	CHODBA	5.29
204	UPRATOVAČ	1.88	213	KANCELÁRIA	10.96
205	PISOÁRE	6.58	214	KANCELÁRIA	15.07
206	WC	1.28	215	PREDSEIŇ	1.54
207	WC	1.73	216	WC	1.26
208	TERAPEUTICKÁ MIEST.	55.81	217	SKLAD	27.25
209	KANCELÁRIA	15.44			

Zmena	Dátum	Vypracoval	Popis zmeny
Autor		Zodpovedný projektant	Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.
		Vypracoval	Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.
		Investor	ÚVTOS
			Zeliezovce
		Akcia	Komplexná obnova objektu č. 11
		Miesto stavby	Zeliezovce, Veľký Dvor
		Časť	Vykurovanie
		Obsah prílohy	II. NP
		Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.	SKSI reg.č. 4322*14
		Gogoľova 21	940 01 Nové Zámky
		Číslo zákazky	023/2017
		Formát	2A4
		Dátum	04/2017
		Mierka	1:100
		Stupeň	PS
		Číslo	06
		výkresu	