

LEGENDA MIESTNOSTÍ - EXISTUJÚCI STAV

OZNAČ.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA OSVETLENOSTI
1.01	VSTUPNÁ CHODBA + SCHODISKO	26,95
1.02	ODBOBNÁ UČEŇNÁ - TRENAŽÉR	57,46
1.03	ODBOBNÁ UČEŇNÁ - TRENÁŽÉR	47,02
1.04	CHODBA SO ŠATNOU	30,26
1.05	PREDSIEN WC MUŽI	5,02
1.06	WC MUŽI	8,09
1.07	WC IMOBILNÝ / WC UČITEĽA	4,32
1.08	ODBOBNÁ PRACOVNÁ - KABINET	28,42
1.09	ODBOBNÁ UČEŇNÁ	61,34
1.10	WC ŽENY / UPRAVYVAČKA	5,93
		200

- Svetidlo nádzové – typ 11089LUC-1SE-LED 1x3,2W/1hod AMI NZ
- Svetidlo s pohyb. čidlom – typ ANETA-S 350 LED 20W FULLGR
- Svetidlo LED – typ ZCLEDDG351B40/ASMK ELKOV
- Svetidlo LED – typ ZCLEDDG351B40/A180-MIKRO ELKOV
- Svetidlo LED – typ ZCLEDDG351B40/A180-LOS ELKOV
- Svetidlo žiarivkové – typ 11301SB+ 1x30W AMI NZ
- Tlačítkový ovládač "CENTRAL STOP"
- Spínač, pohybové čidlo
- Jednotlivý vypínač – typ 7744 01 VALENA
- Sériový prepínač – typ 7744 05 VALENA
- Zasuvka 230V – typ 7743 96 VALENA
- Trojbólový vypínač – typ S25 JP
- Krabičkové rozvodko – typ KR 97/5/HF

Rozvodná sieť, ochrana

1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-C-S
3+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-C-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 4.11.2)
– izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)

– zabránení alebo krytí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 4.11.3)
– ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 4.11.3.1)

– samostatné odpojenie pri poruche v sieťi TN (STN 33 2000-4-41 čl. 4.11.3.2)

Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 4.11.3.3)
– doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 4.15.2)

ČÍSLO PARÉ

A- PROJEKT ING. JÁN POTOMA NÁMESTIE S. A. JYROSA 12 034 01 RUZOMBEROK	HLAVNÝ INŽINIER	Ing. Ján Potoma	S
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Lopeň	
	VYPRÁCOVAL	Ing. Peter Lopeň	
	INVESTOR	Zlínsky samosprávny kraj	
NÁZOV A MIESTO STAVBY			
SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia odborných učební a dielni			
NÁZOV VÝKRESU			
UMIETĚ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRŮDOVÉ ROZVODY - 1.NP			
STAV/OBJEKT		SO.01	RP
STUPENĚ PD		Č.VÝKRESU	
E-01			

ZAK. ČÍSLO	21-60-16
PROFESIA	ELEKTRO
DATUM	08. 2016
FORMÁT	4 x A4
MIERKA	1:50