



Napäťová sústava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

- ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke (412):
- ochrana izolovaním živých častí, ochrana zbranami alebo krytmi,
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi
- ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche (413):
- ochrana samočinným odpojením napájania, pospájaním

ČÍSLO PARÉ

<div>A-PROJEKT</div> <div>ING. JÁN POTOMA</div> <div>NÁMESTIE Š.N.HYROŠA 12</div> <div>034 01 RÚZOMBEROK</div>	HLAVNÝ INŽINIER	Ing. Ján Potoma	
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Lopeň	
	VYPRACOVAL	Ing. Peter Lopeň	
	INVESTOR	Žilinský samosprávny kraj	
NÁZOV A MIESTO STAVBY			
SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia odborných učební a dielni			
NÁZOV VÝKRESU	STAV.OBJEKT	STUPEŇ PD	Č.VÝKRESU
ROZVÁDZAČ "3R1"	SO.01	RP	E-08