

Stavba:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Časť stavby:

SO 010-02-UK Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D - Vykurovanie

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.11.11			<u>Demolačné práce</u>		
	05020345		Demontáž potrubia - radiátorového z ocel'. rúrok závitových	m	550,0
		05020345016200	Demontáž potrubia - radiátorového z ocel'. rúrok závitových DN 15	550	
	05020449		Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	250,0
			Demontáž armatúr závitových do DN 15	250	
	05020449		Demontáž vykurovacích telies	ks	125,0
			Demontáž radiátorov pôvodných	125	
45.33.11			<u>Inštalovanie ústredného kúrenia</u>		
	89010612		Strojovne -napustenie systému	m3	1,7
			Napustenie systému	1,7	
			dodávka upravenej vody	1,7	
			Preplach systému	1,7	
	89019009		Strojovne - vypustenie systému	m3	2,6
	89030101		Rozvodné potrubia z rúrok ocel'ových závitových	m	38,5

89040101	Montáž oceľových rúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; pripojenie na médiá; skúšky.	38,5		
	Oceľová rúra závitová čierna bezšvová DN10	38		
	Oceľová rúra závitová čierna bezšvová DN15	0,5		
	Tlakové skúšky oceľového závitového potrubia	38,5		
	Armatúry - ventily uzatváracie		sub	154,0
	Radiátorový ventil rohový závitový s prednastavením s automatickou reguláciou prietoku ecly-hei-afc-3931 DN10; PN6; stupeň prednastavenia 1-15; nastaviteľný	32,0		
	Radiátorový ventil axiálny závitový s prednastavením s automatickou reguláciou prietoku ecly-hei-afc-3930 DN10; PN6; stupeň prednastavenia 1-15; nastaviteľný prietok 10-150 l/h; max. tlaková dif. 60 kPa.	44,0		
	Radiátorový ventil axiálny závitový s prednastavením s automatickou reguláciou prietoku ecly-hei-afc-3930 DN15; PN6; stupeň prednastavenia 1-15; nastaviteľný prietok 10-150 l/h; max. tlaková dif. 60 kPa.	1,0		
	Radiátorová spojka rohová závitová s prednastavením a uzatvorením hei-reg-0351 DN10; PN6	76,0		
	Radiátorová spojka rohová závitová s prednastavením a uzatvorením hei-reg-0351 DN15; PN6	1,0		
	Termostatická hlavica kvapalinová pre radiátorový ventil určená pre verejné priestory K hei-k 6120, zabudovaný snímač, biele vyhotovenie; rozsah nastavenia 6 až 28 °C; zabezpečovací krúžok; zvýšená odolnosť.	77,0		
	Montáž radiátorových ventilov závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie a VT + montážny a spojovací materiál; skúšky.	154,0		
	Montáž radiátorových ventilov - prednastavenie	154,0		
	Montáž termostatickej hlavice - prenos na miesto osadenia; upevnenie na VT + montážny materiál; skúšky.	77,0		
89050101	Vykurovacie telesá - radiátory oceľové		ks	77,0
8905010202	Znovumontáž pôvodných vykurovacích telies vrátane tlakových skúšok	77,0	ks	
45.44.23	<u>Maľby a nátery ostatných stavieb</u>			

	84010402		Náter potrubia a armatúr, farba syntetická		m2	2,7
		8401040201	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická, do DN 50 mm (základný + vrchný 2xE)	2,7	m2	

SO 010-02-UK CELKOM