


- VODIČ NA PREPOJENIE ZVODOV A UZEMNENIE S IZOLÁCIOU RD 10 PVC
- VODIČ RD 8 PVC ULOŽENÝ V ZATEPLENÍ PODLA DETAILU B
- ZVODOVÝ VODIČ RD 8 ALU NA PODPERÁCH
- 249 SVORKA UNIVERZÁLNA SPOJOVACIA typ 249 st
 - SKU 5002N-VA SVORKA SKÚŠOBNÁ typ 5002N-VA
 - 250 SVORKA NA PREPOJENIE ZVODOV A UZEMNENIA TYP 080 250
 - 267 ODKVAPOVÁ SVORKA
 - F15 ZACHYTÁVACIA TYČ 101 VL1500

BLESKOZVOD:

- bleskozvod je navrhnutý podľa súboru noriem STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-54
- vonkajší systém ochrany pred bleskom (LPs, manažérstvo rizika); III
- dostatočná vzdialenosť pre vzduch: s = 0,25 m - najvyšší stav
- dostatočná vzdialenosť pre betón, tehlu: s = 0,5 m - najvyšší stav
- počet zvodov: 5
- uzemňovacia sústava je navrhnutá v usporiadaní typu B - obvodové uzemnenie - nové a existujúce
- uzemňovacie vodiče FeZn D 10 mm sa pri prechode zo zeme smerom k fasáde musia chrániť antikoročným náterom min. 30 cm v zemi a 30 cm nad zemou, odpočívacia sa použiť RD10 PVC
- zvodový sa vyhotovia ako skryté podľa detailu B
- skúšobné svorky a označovacie šítky sa inštalujú vo výške cca 0,6 až 1,8 m nad upraveným terénom
- jednotlivé zvodový sa pripoja na existujúci obvodový zemiň.
- zvodový drôt RD8 ALU bude uchytaný na streche na normovaných podperách každý 1m.

Projektová dokumentácia slúži ako
podklad pre stavebné povolenie
Terzo výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa §21, odst. d) zákona č. 383/1997 Z.z.

Projektová dokumentácia nenahrádza
výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------|---|---------------|---------------|---|
| Vypracoval: | Ing. N. Horváth | Stavba: | OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V ČAKANOVCIACH | | |  <div>TERA green s.r.o Orechová 23,085 01 Bardejov telefón: +421 905 873 209 email: asferankovai@gmail.com</div> |
| Projektant: | Ing. N. Horváth | Stavebník: | Obecný úrad Čakanovce | | | |
| Zodp.projektant: | Ing. N. Horváth | Miesto stavby: | ČAKANOVCE, p.č. 131/2 | | | |
| H.I.P.: | Ing. A. Štefanková | Objekt: | SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT | | | |
| | | Diel: | ELEKTROINŠTALÁCIA | | | |
| | | Obsah: | BLESKOZVOD A UZEMNENIE | | | Časť: D |
| | | | | Dátum: 3/2017 | Stupeň: DSP | Príloha: 3 |
| | | | | Č. Zák.: 6212 | Kóty v: mm | |
| | | | | Formát: 2x A4 | Mierka: 1:100 | |

Kopírovanie a akékoľvek zmeny v tejto projektovej dokumentácii je možné realizovať len so súhlasom projektanta stavby!!!!