


LEGENDA

22K600/1000	VYKUROVACIE TELESO OCELOVÉ PANELOVÉ : TYP/VÝŠKA A DĹŽKA
LT15/500/200	LIATINOVÉ ČLÁNKOVÉ VYKUROVACIE TELESO : POČET ČLANKOV/VÝŠKA/ŠÍRKA
OC15/500/200	OCELOVÉ ČLÁNKOVÉ VYKUROVACIE TELESO : POČET ČLANKOV/VÝŠKA/ŠÍRKA
V•P/15-0	TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90•PRIAMY/DN-NASTAVENIE
S•P/15-4,0	RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE PREDNASTAVITELNÉ TYP RL 5•PRIAME/DN-NASTAVENIE
PK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43
ČS1	ČERPADLOVÁ SKUPINA - KULTÚRNY DOM
ČS2	ČERPADLOVÁ SKUPINA - OBECNÝ ÚRAD

PARAMETRE VETIEV

ČS1 (KULT. DOM)	dt=70/50°C, M=870 kg/h, dp=14 kPa
ČS2 (OBECNÝ ÚRAD)	dt=55/35°C, M=784 kg/h, dp=9 kPa

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING.RADOSLAV ŠTEFANKO		ING.RADOSLAV ŠTEFANKO	ING.RADOSLAV ŠTEFANKO
INVESTOR	OBEC LEMEŠANY, 082 03 LEMEŠANY		
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU		
MIESTO STAVBY	LEMEŠANY 186, č.p.1, 082 03 LEMEŠANY		
OBJEKT	SO 01 HLAVNÝ OBJEKT		
ČASŤ	VYKUROVANIE		
OBSAH	PÔDORYS 1NP		

		TERA green s.r.o. Orechová 23,085 01 Bardejov telefon: 0903 637 832 email: radoslav.stefanko@gmail.com
POČET A4	3x A4	
DÁTUM	04 / 2016	
STUPEŇ	DSP	
MIERKA	1:100	
KOTOVANE V	MM	
ČÍSLO VÝKRESU		1