

Projekt:		115093
Typ zariadenia:		Fkan FCU7
Pozícia:		2.01
Rok ponuky:		2014
Technické údaje zariadenia		Fkan FCU7
Prietok vzduchu - prívod nom.	m³/h	5000
Externý tlak - prívod	Pa	0
Filter prívod / trieda filtrácie	0	0
Filter prívod / trieda filtrácie	0	0
Príkon ventilátora- prívod max. / nom.	kW	0,46 / 0,14
Prúd motora - prívod max. / nom.	A	2,4 / 0,6
Počet ventilátorov	ks	2
Hladina akustického tlaku	dB(A)	71
Prevádzka chladenie		
Teplota vonkajšieho vzduchu	°C	32,0
Teplota vstup	°C	-7,0
Vlhkosť vstup	%	90,0%
Teplota výstup	°C	-11,5
Vlhkosť výstup	%	98,0%
Spätné získavanie tepla pri 0,0001 % čerstvého vzduchu	kW	0
Chladiaci výkon citeľný	kW	7,60
Chladiaci výkon celkový	kW	7,60
Chladiace médium	R407c	-15 / 43
Príkon kompresora	kW	4,74
Prúd kompresora	A	9,45
Počet kompresorov	-	1
Celkový príkon zariadenia pri chladení	kW	5,67
Elektrické údaje celého zariadenia		
Napäťová sústava	3/N/PE/AC 400/230V 50 Hz. TN-S	
Max.príkon zariadenia ⁽³⁾	kW	9,59
Max.prúd zariadenia ⁽³⁾	A	22,75

⁽³⁾ súčet max príkonov a prúdov všetkých elektrických spotrebičov