

SKLADBA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

- SO-01
- SO-02
- SO-03
- SO-04
- MATERSKÁ ŠKOLA
- ZDRAVOTECHNIKA
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD

LEGENDA EXISTUJÚCICH IS:


EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD LT DN100

LEGENDA NAVRHOVANÝCH IS:

NAVRHOVANÝ VODOVOD - PIPELIFE HDPE / PE100+ / PN10 (VODOVODNÁ PRÍPOJKA, AREÁLOVÝ VODOVOD)
- PIPELIFE HDPE / PE100RC / PN10 (CHRÁNIČKA)

NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - PIPELIFE PVC KG, SN4

- RŠ
- VŠ
- NH
- Ž
- NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA PLASTOVÁ PIPELIFE DN400, S TELESKOPICKÝM POKLOPOM TRIEDY B125
- VODOMERNÁ ŠACHTA BETÓNOVÁ KLARTEC VNÚTORNÉ ROZMERY ŠACHTY 2500x1400x1800 mm, S VODOMERNOU ZOSTAVOU
- NADZEMNÝ HYDRANT HAWLE DN100 TUHÝ
- NAVRHOVANÁ ŽUMPA O CELKOVOM OBJEME 45 m3
3x 15m3 ŽELEZOBETÓNOVÁ NÁDRŽ



POZNÁMKY

- VÝŠKOVÉ KÓTY (TERÉN, DNO ŠACHTY) SÚ VZTIAHNUTÉ K ÚROVNI +0,000 OBJEKTU SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA
- PRED ZAPOČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽNIERSKE SIETE
- DAŽDOVÉ VODY ZO STRECHY BUDÚ VYVEDENÉ PRIAMO NA TERÉN

AUTORIZOVAL		NAVRHOL	VYPRACOVAL			
doc.Ing.M.ZELEŇÁKOVÁ,PhD.		Ing. MARTIN KOVÁČ,PhD.	Ing. MARTIN KOVÁČ,PhD.			
STAVEBNÍK		OBEC RUDŇANY č.234				
MIESTO STAVBY		KN-C 885/5, K.Ú. RUDŇANY RUDŇANY				
NÁZOV STAVBY	NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RUDŇANY				Č. ZÁKAZKY	
					FORMÁT	3x4
					DÁTUM	10/2017
					MIERKA	1:250
OBJEKT	SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD				STUPEŇ	DSP
PROFESIA	ZTI - ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE				ARCHÍVNE ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH	SITUÁCIA				V.1	