

Katalógový list pre meracie MTP pre VN

PR25C1, 50//5/5A, 10/10VA, 0.5/5P, FS5/10, 31.5(1s)kA, IEC 60185

5.3 Meracie transformátory prúdu (MTP) pre R45.12 a R51.10: budú použité MTP PR25C1 takým spôsobom, aby nedošlo ku konštrukčnej zmene rozvádzača.	
x	MTP budú osadené na pôvodnú dispozíciu
x	budú dostatočného výkonu (VA) pre napájanie ochrán a elektromera
x	prúdová a skratová odolnosť bude dostatočná a uvedená v projektovej dokumentácii
x	MTP budú prúdovo dimenzované na výkonový transformátor (na príslušnú radu MTP)
x	MTP budú dvojjadrové
x	sekundárna hodnota MTP bude: xx/ 5/ 5A
x	presnosť MTP bude 1%,
x	nadprúdové číslo: $n \leq 5$, $n \geq 10$
x	skratová odolnosť MTP bude dostatočná a uvedená v projektovej dokumentácii
x	skratová odolnosť MTP bude dostatočná a uvedená v projektovej dokumentácii