EXIST. ŠACHTA PRED OBJEKTOM MŠ

PÔDORYS



REZ A–A



POZNÁMKY:

1. NA VSTUPE SA PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE ÚK V ŠACHTE UKONČÍ TESNIACIM KRÚŽKOM A KONCOVOU ČIAPKOU PRÍSLUCHAJÚCEJ DIMENZIE – VIĎ ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU.
2. PREPOJENIE PREDIZOLOVANÝCH POTRUBÍ S VNÚTORNÝM ROZVODOM ÚK PRISPÔSOBIŤ SKUT. STAVU.
3. PRED MONTÁŽOU PREVERIŤ SMER PRÚDENIA MÉDIA!
4. NA EXISTUJÚCICH REGULAČNÝCH ARMATÚRACH BALLOREX DN80 PRÍR. POMOCOU PRIETOKOMERA MERAČA TEPLA A PRÍSTROJA NA MERANIE PRIETOKU FLOWMETER NASTAVIŤ POŽADOVANÉ HMOTONOSTNÉ PRIETOKY M !
   MATERSKÁ ŠKOLA : M = 18 651 kg/h (ORIENTAČNÉ NASTAVENIE BALLOREXU DN80 – 23,9 ot.)
   OBCHODNÝ DOM : M = 16 425 kg/h (ORIENTAČNÉ NASTAVENIE BALLOREXU DN80 – 21,6 ot.)
5. NASTAVENIE EXISTUJÚCICH REGULÁTOROV DIFERENCIÁLNEHO TLAKU SA NEMENÍ (OSTÁVA EXISTUJÚCE) !

400–ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Ján Stanek	Ing. Ján Stanek	Ing. Tomáš Soják	Ing. Tomáš Soják

TERMOKLIMA POPRAD

Miesto stavby:	MOLDAVA NAD BODVOU	Zákazka:	TK–2019–024
Investor:	Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., Moldava nad Bodvou	Dátum:	03.2019
Stavba:	VÝMENA ROZVODOV TEPLA A TEPLEJ VODY NA OKRUHU OST5, MOLDAVA NAD BODVOU	Stupeň:	Projekt pre realizáciu
		Formát:	2 A4
		Merítko:	1:25
Objekt:	SO 01 SEKUNDÁRNE VYKUROVACIE ROZVODY	Číslo výkresu:	405
Obsah:	PREPOJENIE – SEKUNDÁR ÚK V ŠACHTE PRED MŠ		

TK–2019–024