KRIŽOVANIE TEPELNÉHO VEDENIA S VODOVODOM

VODOVODNÉ POTRUBIE JE POD TEPELNÝM VEDENÍM



KRIŽOVANIE - VODOVODNÉ POTRUBIE S OCHRANNÝM KRYTOM

DĹŽKA CHRÁNIČKY 1,00 m NA OBIDVE STRANY OD OSI KRIŽOVANIA



VODOVODNÉ POTRUBIE JE NAD TEPELNÝM VEDENÍM



SÚBEH TEPELNÉHO VEDENIA S VODOVODOM



KRIŽOVANIE TEPELNÉHO VEDENIA S PLYNOVODOM



POZNÁMKA:

V PRÍPADE, AK JE PLYNOVODNÉ POTRUBIE Z "IPE" JE NAJMENŠIA VZDIALENOSŤ 200 mm

SÚBEH TEPELNÉHO VEDENIA S PLYNOVODOM



KRIŽOVANIE TEPELNÉHO VEDENIA S KANALIZÁCIOU



SÚBEH TEPELNÉHO VEDENIA S KANALIZÁCIOU



KRIŽOVANIE TEPLELNÉHO VEDENIA S VN; NN A TELEKOMUNIKAČNÝMI KÁBLAMI



SÚBEH TEPELNÉHO VEDENIA S VN,NN A TELEKOMUNIKAČNÝMI KÁBLAMI



POZNÁMKY

- ODHALENÉ POTRUBIA VODY,PLYNU a EL.VEDENIA BUDÚ ZABEZPEČENÉ PROTI POŠKODENIU VYVESENÍM
- AK JE POTREBNÁ ÚPRAVA VEDENIA, JE POTREBNÉ TÚTO ÚPRAVU KONZULTOVAŤ SO SPRÁVCOM VEDENIA
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ VYTÝČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE SIETE, KTORÉ KRIŽUJÚ TRASU STAVENISKA ALEBO PRECHÁDZAJÚ V BLÍZKOSTI. (JE NUTNÉ PRIZVAŤ ZÁSTUPCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU)

ZMENA:	OR. POLE:	POPIS ZMENY:	VYKONAL:	SCHVÁLIL:	DÁTUM:

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA - FABIAN & VAŇKO s. r. o. BANSKÁ BYSTRICA.
BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZHOTOVITEĽA JE ZAKÁZANÉ REPRODUKOVANIE A ZVEREJŇOVANIE TOHTO DOKUMENTU.

F & V	F A B I A N & V A Ň K O s. r. o. SKUTECKÉHO 30, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	ČÍSLO ZÁKAZKY: 18/02-4
NÁZOV ZÁKAZKY: REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA - MESTO NOVÁKY		STUPEŇ: PSP
INVESTOR: BENET, s.r.o., námestie SNP 974/28, 972 71 NOVÁKY	OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	
SO, PS: S001 VONKAJŠIE ROZVODY TEPLA - OKRUH FORTISCHEM	ČASŤ: POTRUBNÁ A STAVEBNÁ ČASŤ	

NÁZOV VÝKRESU:

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE SIETÍ PODĽA STN 736005

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	DÁTUM:	FORMÁT:	MIERKA:	PORAD. ČÍSLO:
ING. KVAŠOVSKÁ R.	ING. FABIAN J.	03/2018	A 3 /A4 2	- - -	5
PROJEKTANT: ING. VAŇKO I.	VEDÚCI PROJEKTU: ING. VAŇKO I.	ARCHÍVNE ČÍSLO: 18-0242011104			