



VSTUP POTRUBIA ÚK PRIMÁR Z VONKAJŠIEHO ROZVODU DN 32

Prípojný dimenzie KOST  
Primár ÚK - DN 40  
Sekundár ÚK - DN 32  
TÚV výstup - DN 32  
Cirk. TÚV - DN 25  
Studená voda - DN 32  
Výstupné potrubia z KOST pripojiť na existujúce vnútorné rozvody ÚK a TÚV



Súvisiaci výkres Schéma zapojenia KOST Archivne číslo 18-0232031044

ZMENA:	OR. POLE:	POPIS ZMENY:	VYKONAL:	SCHVÁLIL:	DÁTUM:

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA - FABIAN & VAŇKO s. r. o. BANSKÁ BYSTRICA.  
BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU ZHOTOVITEĽA JE ZAKÁZANÉ REPRODUKOVANIE A ZVEREJŇOVANIE TOHTO DOKUMENTU.

<div><div>F &amp; V</div></div>		F A B I A N & V A Ň K O s. r. o. SKUTECKÉHO 30, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA				ČÍSLO ZÁKAZKY: 18/02-3	
NÁZOV ZÁKAZKY: REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA - MESTO NOVÁKY						STUPEŇ: DOSU	
INVESTOR: BENET, s.r.o., námestie SNP 974/28, 972 71 Nováky			OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10				
SO, PS: SO 04.4 KOST, bytový dom č.200			ČASŤ: Strojňa				
NÁZOV VÝKRESU: <div>DISPOZÍCIA</div>							
VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL: ING. JAROSLAV FABIAN		DÁTUM: 03/2018	FORMÁT: A 4 /A4 1	MIERKA: 1:50	PORAD. ČÍSLO: 2
PROJEKTANT: ING. JAROSLAV FABIAN		VEDÚCI PROJEKTU: ING. IGOR VAŇKO		ARCHÍVNE ČÍSLO:			18-0232041045