

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R

Obstarávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 03.07.2019 10:19:24

Zverejnené: 08.07.2019 11:36:12

Dobrý deň, žiadame Verejného obstarávateľa upresniť nasledovné:

Otázka č.1: Poprosili by sme o výslednú sumárnu rekapituláciu stavby pre budovy č.1, 2 a 5. (kôli prehľadnosti, pre ktorú budovu sa čo realizuje).

Výkazy výmery máme pre:

SO 01 Budova č.1 -

UK

- Stavebná časť
- Plyn
- ZTI
- ELi + MaR

SO 02 Budova č.2

ÚK

Stavebná časť

- Plyn – nemám VV
- ZTI – nemám VV
- ELI+MaR – nemám VV

SO 03 Budova č.5

UK

Stavebná časť

- Plyn
- ZTI
- ELi + MaR SO 04
- Plynová prípojka pre budovu č.1
- MaR + uzemnenie SO 04
- Plynová prípojka pre budovu č.5
- MaR + uzemnenie

Otázka č.2:

V prílohe zasielam ešte VV označený SO 04 plynová prípojka je duplovaný nakoľko položkovito po kontrole sedí s VV označeným ako SO 04 plynová prípojka pre budovu č.1.

ODPOVEDE:

Odpoveď č. 1

Výsledná rekapitulácia stavby pre predmet zákazky „Prešov, DK – vykurovanie budov č. 1, 2 a 5“ je nasledovná:

SO 01 - ÚK

- Stavebná časť

- ELI+MaR

- Plynofikácia

- Zdravotechnika

SO 02 – ÚK (projekt rieši len novú teplovodnú prípojku z kotolne v b.č.5 a vyregulovanie súčasných rozvodov ÚK v b.č.2)

SO 03 – ÚK

- Stavebná časť

- ELI +MaR

- Plynofikácia

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R

Obstarávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície

- Zdravotechnika

SO 04 – Plynová prípojka pre kotolňu b.č.1

- Plynová prípojka pre kotolňu b.č.5 + ELI (uzemnenie)

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť od uchádzačov položky uvedené vo výkaze výmer v časti „Plyn prípojky“ SO 04 plyn. prípojka bud. č. 1. Výkaz výmer v časti „ZTI plyn“ sa od uchádzačov nepožaduje naceniť. Predmetná nezrovnalosť bola korigendom v prílohovej časti súťažných podkladov upravená vo výkaze výmer, ktorý je opätovne zverejnený v profile verejného obstarávania.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 09.07.2019 13:20:16

Zverejnené: 12.07.2019 08:47:54

Dobrý deň, žiadame upresniť nasledovné:

Otázka č.1: Nie je požiadavka na dohľad z CENTRÁLY ?

Otázka č.2: Taktiež vo VV nie sú uvádzané položky pre spracovanie SW, Oživenie a uvedenie do prevádzky aplikačného SW, koordinačná a inžinierska činnosť ... Máme to naceňovať tiež?

ďakujeme

ODPOVEDE:

Odpoveď č. 1

Áno je požiadavka na dohľad z centrály. V zmysle technickej správy projektu MaR časť 6.2 Monitoring havarijných stavov sa predpísané havarijné stavy majú aktivovať okrem strojovne aj na investorom vybranom mieste - pracovisko Stredisko prevádzky a objektov - Sokolovské kasárne, Prešov

Odpoveď č. 2

Áno je potrebné naceňovať aj náklady súvisiace so softvérom. Vo výkaze výmer MaR, ich treba zaradiť do položiek časti výkazu výmer - Riadiaci systém – základná jednotka-1sada programovanie radiaceho systému-80hodín.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R

Obstarávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 11.07.2019 13:13:00

Zverejnené: 15.07.2019 13:53:28

Dobrý deň, žiadame VO o upresnenie:

otázka:

Čo má na mysli pod požiadavkou „úradne overenú kópiu originálu bankovej záruky/poistnej zmluvy t. j. opatrenú kvalifikovanou elektronickou pečiatkou (ZEP)“ v bode 15.5.1? Prostredníctvom KEP/ZEP by sa mali podpisovať dokumenty vyhotovené ich vlastníkom. Pre overenie dokladu vyhotoveného inou osobou v papierovej podobe do elektronickej podoby by sa mala používať zaručená konverzia. Zároveň sa pýtame, ak banka vydá takýto dokument v papierovej podobe, nepostačuje predloženie scanu v systéme EVO a súčasné doručenie originálneho dokladu fyzicky v lehote predkladania ponúk? Duplicitné predkladaniu originálu a overenej elektronickej kópie nepovažujeme v procese verejného obstarávania účelné.

ďakujem

ODPOVEĎ:

V ODDIELE A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV súťažných podkladov sa menia informácie uvedené v bode 15.5.1.

Pôvodné znenie: 15.5.1. Uchádzač predloží elektronicky prostredníctvom IS EVO úradne overenú kópiu originálu bankovej záruky/poistnej zmluvy t.j. opatrenú kvalifikovanou elektronickou pečiatkou (KEP) v lehote na predkladanie ponúk a súčasne v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk osobne, poštou alebo iným doručovateľom na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 súťažných podkladov. **Na obálku je uchádzač povinný uviesť: Názov predmetu zákazky: PREŠOV, DK - VYKUROVANIE BUDOV Č. 1, 2 A 5 - R a SÚŤAŽ – ZÁBEZPEKA – NEOTVÁRAŤ.**

KORIGOVANÉ ZNENIE:

15.5.1. Uchádzač predloží elektronicky prostredníctvom IS EVO úradne overenú kópiu originálu bankovej záruky/poistnej zmluvy **bez** opatrenia kvalifikovanou elektronickou pečiatkou (KEP) v lehote na predkladanie ponúk a súčasne v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk osobne, poštou alebo iným doručovateľom na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 súťažných podkladov. **Na obálku je uchádzač povinný uviesť: Názov predmetu zákazky: PREŠOV, DK - VYKUROVANIE BUDOV Č. 1, 2 A 5 - R a SÚŤAŽ – ZÁBEZPEKA – NEOTVÁRAŤ.**