

Všetkým známým zájemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.

IČO: 36173061

Čsl. armády 34

045 01 Moldava nad Bodvou

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 23.07.2019

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie k zákazke pod názvom: **„Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou“**, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 128/2019 dňa 27.06.2019 pod značkou 15109 – WYP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

1.

Riadiaca podstanica TAC Xenta 701 s rozširujúcimi modulmi, snímačmi teploty a príslušenstvom vyšpecifikovaná vo výkaze materiálu SO 03 až SO 07 už nie je v portfóliu subdodávateľov.

Tento RS je zastaralý a už sa nevyrába. Ekvivalent RS musí byť vyšpecifikovaný nanovo projektantom. Jedná sa o cenovo vysokú položku, ktorú musí vyšpecifikovať spracovateľ projektu.

Bez dodatočnej špecifikácie dodávateľ ponúka len katalóg produktov a neuvádza ani orientačné ceny.

Ad. 1

Ekvivalent RS nemusí byť vyšpecifikovaný nanovo projektantom, pretože uchádzač môže v súlade so súťažnými podkladmi navrhnúť a pri realizácii použiť alternatívnu-ekvivalentnú riadiacu podstanicu s príslušnými rozširujúcimi modulmi, snímačmi teploty a príslušenstvom tak, aby táto bola výpočtovo a výkonovo minimálne porovnateľná s naprojektovanou podstanicou TAC Xenta 701 a ktorá zabezpečí riadenie technológie domovej odovzdávacej stanice tepla.

V Považskej Bystrici, 23.07.2019

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba

