



- LEGENDA:
- K Kotel OPOP Biopel 20, 19,4KW, s kompaktným zásobníkom
 - PV1 Poistný ventil Flamco Prescor100 A1/2"-1/2" (1,8bar)
 - OČ1 Obehové čerpadlo kotlového okruhu GRUNDFOS Alpha2
 - OČ2 Obehové čerpadlo kotlového okruhu GRUNDFOS Magna 25-60
 - TZV1 Trojcestný termostatický zmiešavací ventil pre kontrolu teploty spiatokky 60°C, HERZ Teploxmix
 - THO Termohydraulický oddelovač Flexbalance EcoPlus C 1
 - TZV2 Trojcestný prepínací ventil so servopohonom
 - TZV Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom Herz 4037 DN15
 - F Filter
 - GK Gulový kohút
 - SK Spätná klapka
 - SV Spätný ventil
 - EN Navrhovaná expanzná nádoba 50l
 - PK Jestvujúci plynový kotol
 - ENJ Jestvujúca expanzná nádoba 140l
 - PV Jestvujúce poistné ventily PV25, DN25, otvárací pretlak 1,8 bar,
 - DA Jestvujúce dopĺňovanie sústavy
 - UV Jestvujúce zariadenie na úpravu vody
 - OČ Jestvujúce obehové čerpadla
 - R+Z Jestvujúci rozdeľovač a zberač
 - prívodné potrubie ÚK
 - vratné potrubie ÚK
 - poistné potrubie
 - studená voda
- Poznámky:
- Potrubia pre vykurovanie su z ocelových rúr zväraných.
- Potrubie pre pitnú vodu je z rúr ocelových pozinkovaných závitových alebo PPR
- Projektová dokumentácia je vypracovaná v úrovni pre vydanie stavebného povolenia a neslúži k realizácii.
- Meranie a regulácia bude vypracovaná v ďalšom stupni PD.

<