

Terézia Vargová
CHOVTER
M. Rázusa č. 95
984 01 Lučenec

PROTOKOL č. 28/2017

o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 vypracovaný odbornou komisiou

.....CHOVTER.. Terézia Vargová, M. Rázusa č.95,. 984 01 Lučenec.....
/úplný názov organizácie/

V Lučenci

dňa..máj 2017

Zloženie komisie

Predseda :

Vargová Terézia -§ 24 z vyhl.124/2006 Z.z,

Členovia :

Ing Samuel Župa - zodp. proj stavebnej časti

Ing Ronald Gálik – zodp. proj stavebnej časti

Ostatný účastníci jednania :
.....

Názov objektu /akcia a pod./ Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste
Michalovce - Káblový rozvod VO a predĺženie kamerového systému .

Podklady použité pre vypracovanie protokolu : STN 33 2000-5-51

Prílohy :

Popis technologického procesu a zariadenia :

Osvetlenie miestnej komunikácie , námestia a parku - rozvodov VO a NN

Rozhodnutie a zdôvodnenie : vonkajšie vplyvy je charakterizované ako –

1. VI- vonkajšie priestory/miesto vystavené priamo vonkajšej klíme /

Dátum spísania protokolu : máj 2017

.....
podpis predsedu komisie

Kód Vonkajší vplyv	Priestor			
			VI	
AA Teplota okolia			AA7 -25 až +40 °C	
AB Atmosférické podmienky - vlhkosť			AB7 10-100%	
AD Výskyt vody			AD4 Striekanie	
AE Výskyt cudzích pevných telies			AE4 Ľahká prašnosť	
AF Výskyt korozívnych al. znečisťujúcich látok			AF2 atmosferická	
AG Mechan.namáhanie-nárazy			AG1 mierny	
AH Mechan.namáhanie-vibrácie			AH1 mierne	
AK Výskyt rastlín alebo plesní			AK1 bez nebezpeč.	
AL Výskyt živočíchov			AL1 bez nebezpeč	
AM Elmag., elstat. alebo ionizujúce pôsobenie			AM1 zanedbateľné	
AN Slnečné žiarenie			AN2 stredné	
AQ Búrková činnosť			AQ3 priamy účinok	
AR Pohyb vzduchu				
AS Vietor			AS2 stredný	
AT Snehová pokrývka			AT2 mierná	
AU Námraza			AU2 Ľahká námraza	
BA Schopnosť osôb			BA1 normálny	
BC Dotyk osôb s potenciálom zeme			BC2	
BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva			-	
BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok			BE1 Bez nebezpeč	
CA Stavebné materiály				
CB Konštrukcia budov Zanedbať . nebezpeč				
Prostredie podľa neplatnej 33 0300			411 vonkajšie	

UPOZORNENIE:

Ak dôjde k zmene charakteru využitia objektu, prevádzkovateľ musí previesť opätovné určenie prostredia a posúdiť vhodnosť jednotlivých zariadení pre dané prostredie.