

Otázky zo dňa 16.09.2019

Otázka č. 1.

Reagujem na Vašu odpoveď č. 1 zo dňa 13.09.2019 kde uvádzate, citujem „*Verejný obsaťrávateľ vo všeobecnosti umožňuje uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní predložiť aj ekvivalentné dodávky a aj v tomto prípade môže byť použitá i jednotka s chladivom R1234ze za predpokladu dodržania ostatných požadovaných technických parametrov chladiacej jednotky*“ koniec citácie.

Ak sa umožňujú v tomto verejnom obstarávaní ekvivalenty, chceme sa verejného obstarávateľa spýtať, či je taktiež možné navrhnúť chladiacu jednotku s novým chladivom R32?

Odpoveď:

V súťažnej dokumentácii verejný obstarávateľ požaduje chladiovo s GWP indexom nižším ako 150. Máme za to, že chladiovo R32 túto požiadavku nespĺňa. Komisia na vyhodnotenie ponúk v aktuálnom prípade túto skutočnosť posúdi.

Otázka č. 2.

Aké sú požadované parametre hlučnosti chladiacej jednotky, t.j. hodnota akustického tlaku vo vzdialenosti 10 m od chladiacej jednotky?

Odpoveď:

Chladiaca jednotka bude osadená v bezprostrednej blízkosti športovej plochy a nepožaduje sa zrealizovať osobitné protihlukové bariéry, a preto prevádzková hodnota akustického tlaku chladiacej jednotky by nemala presiahnuť 52 db/10m.