



LEGENDA ROZVOD K TELESÁM

- PRÍVODNÉ POTRUBIE PLASTOVÉ 75°C
- SPIAČOČNÉ POTRUBIE PLASTOVÉ 55°C
- VYKUROVACIE TELESO KORADO
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO - VK
- VENTIL KOMPACT
- KR - KÚPEĽNOVÝ REBRÍK

LEGENDA

- RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE TELESO KORADO-VK
- RVT - RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU - V DODÁVKE VYKUROVACIEHO TELESÁ TYP HEIMEIER 2015, S PREDNADSTAVENIM
- RH - RADIATOROVÝ SRUBENIE S PREDNADSTAVENIM HERZ 3000 R-ROHOVÉ
- RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE REBRÍKOVÉ TELESO
- RET - PRIPOJOVACÍ VENTIL PRE REBRÍK TYP HERZ VUE 40 R-ROHOVÉ S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
- VV - VYVAŽOVACÍ VENTIL HERZ TYP STROMAX
- AOV - AUTOMATICKÝ ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
- REG. PRIESTOROVEJ TEPLOTY, DIGITÁLNY
- R-1/X ROZDELOVAČ + SKRINKA X-VYVODOVÝ
- OZNAČENIE STÚPAČIEK

LEGENDA MIESTNOSTÍ			
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	
101	ZÁDVERIE	6,57	
102	VSTUP	12,05	
103	RECEPCIA	8,93	
104	ADOS+SOC.SLUŽBY	27,15	
105	SKLAD+ZÁZEMIE	6,28	
106	PREDSEŇ, UMÝVADLO	1,16	
107	WC	1,31	
108	CHODBA	15,87	
109	ČAKÁREŇ+DETSKÝ KÚTOK	42,07	
110	SERVEROVŇA	3,52	
111	AMBULANCIA -DETSKÝ LEKÁR	19,28	
112	DENNÁ MIESTNOSŤ -ZAMESTNANCI	14,16	
113	SPRCHA+WC -ZAMESTNANCI	3,19	
114	UPRATOVAČKA	2,04	
115	WC IMOBILNÍ +PREBAL.PULT	4,35	
116	WC ŽENY	1,85	
117	WC MUŽI	1,85	
118	UMÝVAREŇ	6,60	
119	DETSKÁ ČAKÁREŇ	31,39	
120	VÝŤAH	3,50	
121	NEBEZPEČ.ODPADU	3,46	
122	SCHODISKO	4,32	
SPOLU		220,90	

LEGENDA VYKUROVACÍCH TELES

- 22VK 900 / 1800
- DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESÁ
- VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESÁ
- TYP VYKUROVACIEHO TELESÁ
- RVT15-6 RŠ15-5
- PREDNASTAVENIE RADIATOROVÉHO SRUBENIA
- TYP A DN RADIATOROVÉHO SRUBENIA
- PREDNASTAVENIE RADIATOROVÉHO VENTILA
- TYP A DN RADIATOROVÉHO VENTILA

LEGENDA MIESTNOSTÍ			
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	
123	CHODBA	13,50	
124	ČAKÁREŇ -GYNEKOLÓGIA+RTG	19,28	
125	WC	2,00	
126	PRIPRAVA -GYNEKOLÓGIA, SESTRA	15,86	
127	AMBULANCIA -GYNEKOLÓGIA	15,97	
128	PREZIEKACIA KABINA	1,50	
129	PREZIEKACIA KABINA	1,50	
130	RTG PRACOVISKO	23,94	
131	RTG PRACOVISKO -OBSLUHA	3,51	
132	ŠATŇA-RTG TECHNIK	5,66	
133	DENNÁ MIESTNOSŤ -ŠOFERI +TECH.PRACOVNÍCI	7,98	
134	WC	2,16	
135	SCHODISKO	63,45	
SPOLU		176,31	

Stavba:

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V MESTE VYSOKÉ TATRY
STARÝ SMOKOVEC – mestská časť Nový Smokovec

Investor: Mesto Vysoké Tatry	Objekt: SO-01 CIZS-400 Vykurovanie
Autor: INSPIRE DESING s.r.o.-Ing.arch.L.Sežka,PhD.,AA SKA, Ing.arch.V.Langyel, Ing.arch.K.Kulíková, Mgr.art.L.Koláč	Stupeň: RPD
Zodp.projektant: Ján Varhol	Dátum: 07/2019
Obsah výkresu: Pôdorys 1.NP	Profesia: Vykurovanie
	Mierka: 1:75
	Číslo výkresu: UK-401



M PROJECT, s.r.o.
Slovensko 361/70, 058 01 Poprad-Veľká
malič: +421 908 026 715
e-mail: mproject@mproject.sk