EXISTUJÚCI KÁBEL AYKY-J 4x50

S003-NOVÝ KÁBEL AYKY-J 4x50

S003-NOVÁ SPOJKA 1-SVCZ-M-50

S003-NOVÝ ELEKTROM. ROZVÁDZAČ OBJEKTU
ER1.0 F4038 80A P2, 50/50

CENTRAL STOP

EXIST. ELEKTROM. ROZVÁDZAČ OBJEKTU

EXISTUJÚCI KÁBEL AYKY-J 4x50
OSTANE V ZEMI NEVYUŽITÝ

13100

34500

31000

19350

25200

VSTUP

ZDRAVOTNE STREDISKO

NAVRHOVANÝ VSTUP

P1 - IMOB.
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Vila Svišť

budova

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PROSTREDIE:
VIĎ PROTOKOL VONKAJŠÍCH VPLYVOV

REZ A-A
VOĽNÝ TERÉN



Stavba:

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V MESTE VYSOKÉ TATRY
STARÝ SMOKOVEC – mestská časť Nový Smokovec

M PROJECT, s.r.o.
Stavbarska 3647/2A, 058 01 Poprad-Velka
mobil: +421 908 026 715
e-mail: mproject@mproject.sk

Investor: Mesto Vysoké Tatry	Objekt: S003–ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
Autor: INSPIRE DESING s.r.o.–Ing.arch.L.Sečka,PhD.,AA SKA, Ing.arch.V.Lengyel, Ing.arch.K.Kulíková, Mgr.art.J.Kolcún	Stupeň: RPD Dátum: 07/2019
Zodp.projektant: Ing. Rudolf Bukovina	Profesia: Elektro
Obsah výkresu: SITUÁCIA	Mierka: 1:500 / Číslo výkresu: E01