



POZNÁMKA:
ŠKATUĽA R.8145 OSADENÁ POD ZATEPLENÍM,
DO NEJ UMIESTNIŤ SKÚŠOBNÚ SVORKU

STUPEŇ OCHRANY PRE BLESKOM: LPS=II
POLOMER VALIVEJ GULE: R = 30m
VEĽKOSŤ MREŽOVEJ SÚSTAVY: 10x10m

Stavba:		CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE VYSOKÉ TATRY STARÝ SMOKOVEC – mestská časť Nový Smokovec	
Investor:		Mesto Vysoké Tatry	
Autor:		INSPIRE DESING s.r.o.–Ing.arch.L.Sečka,PhD.,AA SKA, Ing.arch.V.Lengyel, Ing.arch.K.Kulíková, Mgr.art.J.Kolcún	
Zodp.projektant:		Ing. Rudolf Bukovina	
Obsah výkresu:		BLESKOZVOD	
Objekt:		S0–01 CIZS–500 Elektroinštalácia	
Stupeň:		RPD	
Dátum:		07/2019	
Profesia:		Elektro	
Mierka:		1:75	
Číslo výkresu:		E10	