



-
-
-
-

Záujemcovia vo verejnom
obstarávaní na predmet zákazky
„Náhradný zdroj pre svetelné
zabezpečovacie zariadenia“

Vec

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky k predmetu zákazky

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám zasielame vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky k predmetu zákazky „Náhradný zdroj pre svetelné zabezpečovacie zariadenia“, ktorá bola zverejnená vo Vestníku ÚVO č. 185/2019, dňa 13.09.2019, pod značkou 24222 – WYT.

Otázka č.1

Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie slepého výkazu výmer, na základe, ktorého je možné naceniť Vami vyhlásenú zákazku.

Odpoveď č.1

Výkaz - výmer k predmetnej zákazke nájdete zverejnený v profile verejného obstarávateľa - Trnavského samosprávneho kraja, na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422745>.

Otázka č.2

Po preštudovaní súťažných podkladov Vás prosím o zaslanie projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa, príp. inej dokumentácie, ktorá definuje podrobnejšie vyhotovenie rozvádzača s hlavným meraním do 800 A a s 3 podružnými meraniami do 300 A.

Taktiež poprosím o výkresovú dokumentáciu miestnosti, kde bude inštalovaná UPS a rozvádzač. Dokumentáciu o káblových trasách a dokumentáciu o mieste inštalácie dieselagregátu (prístupové cesty, okolie osadenia dieselagregátu), príp. ak je k dispozícii hluková štúdia osadenia dieselagregátu.

Odpoveď č.2

PD rozvádzača si musí zabezpečiť zhotoviteľ - dodávateľ zariadenia v zmysle B.1 Opis predmetu obstarávania, bod č.3. Rozvádzač, časť - Dokumentácia, prvá odrážka - dodanie PD dotknutej elektročasti vrátane zapojenia.

To isté platí pre dokumentáciu káblových trás. Hluková štúdia osadenia motorgenerátoru nie je k dispozícii. Prístupová cesta pre miesto inštalácie náhradného zdroja (motorgenerátor, UPS, atď.) je asfaltová, vhodná pre pohyb kamiónu, žeriavu, vysokozdvížneho vozíka.

V prípade záujmu o obhliadku predmetného priestoru je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu: Ing. František Varga, +421 903714924.

Prílohou vyššie uvedeného vysvetlenia sú prílohy:

- nákres budovy
- miestnosti v ktorej bude umiestnený UPS + rozvádzač (MLOK)
- foto umiestnenia motorgenerátoru
- foto budovy (MLOKU) kde bude umiestnený UPS + rozvádzač.

Tieto prílohy nájdete zverejnené v profile verejného obstarávateľa - Trnavského samosprávneho kraja, na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422745>.

S pozdravom

V Trnave, dňa 18.09.2019

V. r.

Mgr. Július Fekiač
riaditeľ Úradu TTSK