

Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - **STN 33 2000-4-41/2007**

PRI NORMÁLNYCH PODMIENKACH
/ základná ochrana /
odsek 412: dvojitá alebo zosilnená izolácia
odsek 412.2.2 : krytmi - príloha /A / - A2
doplnková ochrana prúdovým chráničom

PRI PORUCHE
ochrana neživých častí je v zmysle článku 411.1 až 411.6 samočinným odpojením od napájania ochannym pospájaním

ELEKTROINŠTALÁCIA

PBELEKTRIK

VAŠA ELEKTROINŠTALÁCIA

BARÁNEK PETER , Kotrčiná Lúčka 167, 013 02, Tel : 0902 340 541, e-mail : pbelektrik.za@gmail.com

Gen. projektant	EURODESIGN ATELIER s.r.o.-Žilina		
Vypracoval	PETER BARÁNEK	číslo osvedčenia :	
Dňa	NOVEMBER. 2018	002 / 2 / 2017, EZ P A E2	
Typ dokumentácie	PROJEKT PRE REALIZÁCIU		
Investor	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KOMENSKÉHO 48, ŽILINA		
Miesto stavby :	ŽILINA		
Názov stavby:	ARMÓNIA ZpS, DS A ÚTULOK ul. REPUBLIKY ŽILINA - stavebné úpravy		
Číslo výkresu	P-029-018-02-08		
OBJEKT	SO-01 ELEKTROINŠTALÁCIA		
Názov výkresu	ROZVÁDZAČ RS1.2		

Napäťová sústava : 3L/PE+N AC,50Hz, 230/400V TN-S **RS1.2**

L1,L2,L3 **Ik=10kA, Un=400V, In=80A** L1,L2,L3



Napäťová sústava : 3L/PE+N AC,50Hz, 230/400V TN-S **RS1.2**

L1,L2,L3 **Ik=10kA, Un=400V, In=80A** L1,L2,L3



Napäťová sústava : 3L/PE+N AC,50Hz, 230/400V TN-S **RS1.2**

L1,L2,L3 **Ik=10kA, Un=400V, In=80A** L1,L2,L3