



Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - STN 33 2000-4-41/2007

PRI NORMÁLNYCH PODMIENKACH
/ základná ochrana /

odsek 412: dvojité alebo zosilnená izolácia
odsek 412.2.2 : krytmi - príloha /A / - A2
doplnková ochrana prúdom chráničom

PRI PORUCHE

ochrana neživých častí je v zmysle
článku 411.1 až 411.6
samočinným odpojením od napájania
ochanným pospájaním

ELEKTROINŠTALÁCIA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Peter Baránek	PBELEKTRIK - VAŠA ELEKTROINŠTALÁCIA Peter Baránek Kofrčná Lúčka 167, 813 02, Gbatary e-mail: pbelektrik.2a@gmail.com mobil: 0902 340 541
VYPRACOVAL	Peter Baránek	
KONTROLAVAL/KOORDINÁTOR	Peter Baránek	

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE



EURODESIGN – Ateliér s. r. o.
Hodžova 13, 010 01 Žilina, tel.: +421/904 474088
www.eurodesign-atelier.sk e-mail: atelier@eurodesign.sk

AUTOR:	ing. MICHAL SIROTIÁK		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	mgr. art. LENKA HAAS		
VYPRACOVÁV:	ing. MICHAL SIROTIÁK		
INVESTOR:	ZMLÚVA SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, KOMENČHO 48, ŽILINA	ĎATUM: 11/2018	ČÍSLO PARÉ
NÁZOV A MÍSTO STAVBY:		ÚČEL: RP	
		DIEL: ASR	
		ARCH.: C	
OBJEKT:	SO 01	FORMAT:	
NÁZOV VÝKRESU:	PÓDORYS SUTERÉNU	MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU
			1.

SE VŠETKY PRÁVA SÚ VYHRADENÉ. TENTO VÝKRES A VŠETKY INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE SÚ MAJETKOM SPOLOČNOSTI EURODESIGN - ATELIER s.r.o. A NEMÔŽU BYŤ KOPÍROVANÉ, REPRODUKOVANÉ, POUŽITÉ ALEBO MENENÉ CELKOVU ALEBO ČASŤOVNE NA ÚČEL NÉ AKO TI, PRE KTORÉ BOL VÝKRES VYHOTOVENÝ BEZ PREDCHÁDZajúCEJ AUTORIZÁCIE V PÍSOMNEJ PODOBE VYDANÉJ SPOLOČNOSTOU EURODESIGN - ATELIER s.r.o.