



napájanie: 1 NPE, 50 Hz, 230 III/TN-S  
 vyhodnocovacia časť: 2, 100 V AC - HSP  
 Zariadenie bezpečnosti pred zásahom el. prúdom  
 podľa STN S 2000 - 4 - 41 - článok:  
 411 ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania  
 412 ochranné opatrenie - dvojité, alebo zosilnené izolácia  
 411 ochranné opatrenie - elektrické oddelenie obvodov - HSP  
 Prostriedie: v dotknutých priestoroch je prostriedie normálne NVP  
 (Vid. protokol o určení prostriedia) ak nie je uvedené ináč.

---

## HSP

- Káble HSP - NH01 2x1,5 a 3x1,5 sú v podhladkoch alebo na povrchu kde sú upevňované príchytkami STRADER UEF 16 a UDF 16 + SBO M6x80 vo vzdialenostiach 30cm.
- Káble, ktoré budú vedené po povrchu budú prichytené príchytkami UEF 16 a UDF 16 a príkryty žlabmi HMIK 40x40, 25x40.
- Všetky použité káble a upevňovacie materiály musia byť skúšané spolu na požadované funkcie pri požiari (E30) v zmysle platných noriem.**

**E** **ATELIÉR**  
**EURODESIGN**

**EURODESIGN – Ateliér s. r. o.**  
Hodžova 13, 010 01 Žilina, tel.: +421/904 474068  
[www.eurodesign-steller.sk](http://www.eurodesign-steller.sk) e-mail: [steller@eurodesign.sk](mailto:steller@eurodesign.sk)

7

VŠETKY PRÁVA SÚ VYHRADENÉ. TENTO VÝKRES A VŠETKY INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHOJE SÚ MAJETKOM SPOLOČNOSTI EURODESIGN – ATELIER S.R.O. A NEMÔŽU BYŤ KOPIROVANÉ, REPRODUKOVANÉ, POLOŽITÉ ALBO ZMENENÉ CELKOVO ALBO ČASŤOČNE NA ÚČELY INÉ, NEĽA PRE KTORÉ BOL VÝKRES VYHOTOVENÝ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ AUTORIZÁCIE V PÍSOMNEJ PODOBE VYDANÉJ SPOLOČNOSŤOU EURODESIGN – ATELIER S.R.O.