

Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš

záujemca

Vec:

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď

Mesto Veľký Šariš ako verejný obstarávateľ vyhlásilo zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 187/2019 zo dňa 17.09.2019 pod zn. 24316 – WYP podlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky:

„ Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľký Šariš “.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon “) Vám zasielame nasledovné odpovede k predloženým otázkam:

Otázka č. 1:

Chceli by sme upozorniť verejného obstarávateľa na zadanie množstiev v dole uvedených položkách výkazov výmer v SO 01 a SO 02. Množstvá v ostatných položkách sú správne zaokrúhlené aj zobrazené na 3 desatinné miesta. Avšak pri uvedených položkách sú „skryté desatinné miesta“, t.z. po kliknutí na bunku sú množstvá zobrazené s väčším počtom desatinných miest, teda nezaokrúhlené na potrebné 3 desatinné miesta. Na základe vyššie uvedeného môže dôjsť k rôznemu oceneniu u jednotlivých uchádzačov a teda nebude možné vyhodnotiť ponuky:

SO 01 Vlastný objekt :

- 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km – zobrazené množstvo 137,194 t. Po kliknutí na bunku 137,1939775 t.
- 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m – zobrazené množstvo 325,270 t. Po kliknutí na bunku 325,26968088385 t.
- 998763402 Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7do 12 m - zobrazené množstvo 0,876 %. Po kliknutí na bunku 0,876038756204398 %
- 998777202 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m - zobrazené množstvo 0,876 %. Po kliknutí na bunku 0,876038756204398 %

SO 02 Spevnené plochy a komunikácie :

- 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km – zobrazené množstvo 23,974 t. Po kliknutí na bunku 23,9735 t.
- 979082111 Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m - zobrazené množstvo 23,974 t. Po kliknutí na bunku 23,9735 t.
- 998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu - zobrazené množstvo 41,326 t. Po kliknutí na bunku 41,32608038 t.

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné stanovenie postupu oceňovania uvedených položiek.

Odpoveď na otázku č. 1:

Uvedené množstvá presunov hmôt jednotlivých položiek sú vypočítavané programom a zaokrúhľované na 3.desatinné miesta podľa požiadaviek EÚ. Dodávateľ nerozklikáva

položky ale naceňuje ich tak ako ich vidí prípadne ako ich vypočíta program zadávateľa. Ak by aj došlo k naceneniu nezaokrúhleného množstva na 3 desatinné miesta jedná sa o centy, ktoré pri výbere dodávateľa nie sú relevantné.

Otázka č. 2:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie dielčích výkazov výmer: plynoinštalácie, zdravotníckej, ústredného vykurovania, vzduchotechniky a elektroinštalácie v editovateľnej forme (xls).

Odpoveď na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ požadované výkazy výmer v editovateľnom formáte (xls) doplnil do systému ERANET spolu s vysvetlením súťažných podkladov (24.09.2019).

Otázka č. 3:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie. V objekte Zdravotníckej sa nachádzajú Demontáže potrubí s mernou jednotkou 1 sub. Žiadame o bližšiu špecifikáciu daného množstva. Koľko metrov, aký priemer potrubia, aký materiál. Dané položky sa nachádzajú na každom podlaží. Z projektovej dokumentácie sa to nedá zistiť dané množstvo a ďalšie podrobnosti.

Odpoveď na otázku č. 3:

Projektant ZTI pri projektovom návrhu nemal k dispozícii dokumentáciu skutkového stavu časti ZTI a z dôvodu skrytých potrubných rozvodov v murive nemohol presne špecifikovať trasovanie a dĺžky existujúcich rozvodov určených na demontáž. Uvažuje sa s demontážou PVR a pozinkovaných potrubí vody a liatinových a PVC odpadových potrubí kanalizácie rôznych dimenzií. Rozsah prác môže byť na stavbe upravený aj podľa stavu potrubia odhaleného pri demontážnych prácach. Objem prác a určenie ceny je na odbornom odhade realizačnej firmy po obhliadke stavu na stavbe.

Pre jednotnosť podmienok vo výberovom konaní odporúčam uvažovať s objemom demontáže v rozsahu a dĺžkach novonavrhovaných potrubných rozvodov.

Vo Veľkom Šariši, dňa 01.10.2019

S pozdravom

JUDr. Viliam Kall
primátor