

LEGENDA :

OU	- ochanný uholník
SO	- svorka odkvapová
SS	- svorka spojovacia
ZT	- zemniaca tyč

Bleskozvod vyhotovit' v súlade s STN EN 62305 -1,2,3,4

Všetky kovové časti prepojiť s bleskozvodovou sústavou.

Zemný odpor uzemňovača jedného zvodu nie väčší ako  $10\ \Omega$

Skušobné svorky osadiť do plastovej krabice KO125 do výšky 0,6 až 1,8 m od terénu

Všetky zvody musia byť označené


Pomocný lapač sa vyrábí z vodíča FeZn 8  
búd ako pokrčovanie pripojovateľa vedenia  
k chárnenému predmetu vhodné pripíevní  
pomocný lapač musí vyčlievať aspoň 30 cm  
takto sa zabezpečí vyčlievenie predmetu  
Pripíevnle na kónína lba prostredníctvom  
izolovaných držiakov DEHN

Anténa, fotovoltaika a pod budú napojené na prípojnicu vyrovnania potenciálov CY 4

Vzdialenosť podpler nesmie byť väčšia ako 1,0 m

Druh ei. vedenia	Subeh	Križovanie
Vedenie z holých vodičov, ved. z jednožilových vodičov uložených na podporách	2 m	1 m
Ved. v trubkách, ved. z jednožil. alebo mostíkových vodičov v omietke a aj na povrchu, káblové vedenia	0,5 m	0,2 m

## Súbeh a križovanie el. vedení s bleskozvodom

Vypracoval:	Ing. Ondřejčková Ivana	Zodp. projektant:	Jozef Šimora																												
Investor:	Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina																														
Miesto stavby:	k.ú. Žilina, Karpatská 8, parc.č. 7892																														
Názov stavby:	Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa																														
Názov výkresu:	Bleskozvod Pohľady JZ																														
<div><div><p>Moštenica 4, 971 01 Prievidza 0905/305 816, pche.mostenica@gmail.com</p></div><table><tr><td>Číslo zákazky</td><td></td><td>Sada:</td><td></td></tr><tr><td>Datum</td><td>06-2019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formát</td><td>2xA4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Archívne číslo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mierka:</td><td>Účel:</td><td colspan="2">Zmena:</td></tr><tr><td>1:150</td><td>PPSP</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo výkresu:</td><td colspan="3">1</td></tr></table></div>				Číslo zákazky		Sada:		Datum	06-2019			Formát	2xA4			Archívne číslo				Mierka:	Účel:	Zmena:		1:150	PPSP			Číslo výkresu:	1		
Číslo zákazky		Sada:																													
Datum	06-2019																														
Formát	2xA4																														
Archívne číslo																															
Mierka:	Účel:	Zmena:																													
1:150	PPSP																														
Číslo výkresu:	1																														